

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD-2005, mun. Chișinău str. Pușkin, 22, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: secretariat@inst.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE**nr. 4.2 /INST****cerințe generale în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor pentru obiectivele în faza de construcție/recepție****I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de APCSP la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Pericol de incendiu funcțional a clădirilor				
Pericolul de explozie- incendiu și de incendiu al clădirilor și al încăperilor de producție și de depozitare				
Suprafața obiectivului				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebarea	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Corespunde documentația de proiect prevederilor de siguranță și apărare împotriva incendiilor specifice naturii riscurilor la obiectivele proiectate (planul general, arhitectura)?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; Art. 12 ¹ lit. b) Legea nr.267/1994					10
2.	Există compartimentul de proiect „Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu” pentru obiecte de grupa I și II?	Art. 12 ¹ lit. a) Legea nr.267/1994; art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.6.2.1 și 6.3.1 NCM A.07.02-2012; pct.4.2 NCM E.03.02-2014					20
3.	Există compartimentul de proiect „Stingere a incendiului”?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; Pct.5.5.2 NCM E.03.03:2018					10
4.	Există compartimentul de proiect „Semnalizarea de incendiu”?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; Pct. 5.5.2 NCM E.03.03:2018					10
5.	Se respectă distanțele de siguranță la foc ?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct. 15.1.1 NCM B.01.05:2019; pct.5.1.2 NCM B.01.03-2016; pct.5.20, pct. 6 NCM B.01.04-2018; pct.7.16-7.17 NCM E.03.02-2014;					10
6.	Este asigurat accesul pentru autospeciale de intervenție la incendiu către construcții și surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor? (nr./dimensiunile)	Art.10, 24, 108 HG 847 din 07.12.2022; pct. 8.2 NCM E.03.02-2014; pct.6 NCM B.01.04-2018					20
7.	Corespunde obiectivul gradului de rezistență la foc ?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.5.14 NCM E.03.02-2014;					14

		pct. 5.4.1 CP E.03.01:2019				
8.	Elementele constructive combustibile ale acoperișului sunt supuse prelucrării cu substanțe de protecție antifoc?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct. 5.4.1 CP E.03.01:2019; pct. 5.1.4.4 NCM C.01.10:2016				14
9.	Corespund căile și ieșirile de evacuare normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct. 6.9 – 6.35 NCM E.03.02- 2014				20
10.	Este dotat obiectivul cu instalațiile de protecție împotriva incendiilor (instalațiile automate de stingere, semnalizare și înștiințare a incendiilor, precum și protecției antifum)?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct. 5.5.2, tab nr. 1, NCM E. 03.03:2018; NCM E.03.05 – 2004; pct.6.5 NCM E.03.02- 2014; pct.5 CHиП 2.04.05-91				20
11.	Sistemele de termoizolare a pereților exteriori corespund clasei minime de pericol de incendiu normat?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct. 5.16 NCM E. 03.02-2014				10
12.	Este asigurată prezența surselor exterioare de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție la incendii?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; Pct.2.11 CHиП 2.04.02-84*				15
13.	Este asigurat obiectivul cu apeductul interior pentru stingere a incendiilor?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.8 NCM G.03.03:2015				10

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						

Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 – 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 267 din 09.11.1994	Privind apărarea împotriva incendiilor
2.	HG 847 din 07.12.2022	Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova
3.	NCM A.07.02-2012	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale
4.	NCM B.01.04:2018	Sistematizarea teritoriului și a localităților. Planuri generale ale întreprinderilor agricole
5.	NCM B.01.03-2016	Planuri generale ale întreprinderilor industriale în construcții
6.	NCM G.03.03:2015	Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare
7.	NCM E.03.02-2014	Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
8.	NCM E. 03.03:2018	Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu
9.	СНП 2.04.05-91	Отопление, вентиляция и кондиционирование
10.	СР Е. 03.01:2019	Siguranța la incendii. Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor
11.	NCM C.01.10:2016	Clădiri civile. Proiectarea și construcția mansardelor
12.	NCM B.01.05:2019	Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)