

**INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ**  
MD-2005, mun. Chișinău str. Pușkin, 22, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: secretariat@inst.gov.md

**LISTĂ DE VERIFICARE**  
**nr. 4.4 /INST**  
**cerințe generale în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor**  
**pentru fondul forestier**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia \_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_

Sediul unității structurale/funcționale \_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz) \_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului<sup>1</sup>:**

<b>Criteriul<sup>2</sup></b>	<b>Informația curentă</b> <i>(deținută de APCSP la data inițierii controlului)</i>	<b>Gradul de risc</b>	<b>Informația curentă este valabilă</b> <i>(se bifează dacă este cazul)</i>	<b>Informația revizuită în cadrul controlului</b> <i>(se completează dacă este cazul)</i>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Pericol de incendiu funcțional a clădirilor				
Pericolul de explozie-incendiu și de incendiu al clădirilor și al încăperilor de producție și de depozitare				
Suprafața obiectivului				

<sup>1</sup>În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

<sup>2</sup> Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

#### IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebarea	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	În perioada caniculară este asigurată interzicerea arderii litierei și păturii vii, miriștii (inclusiv pe terenurile agricole) pe terenurile fondului forestier și pe sectoarele limitrofe a pădurilor, fâșiilor forestiere de protecție și altă vegetație forestieră ?	Pct.548 din HG nr. 847/2022					10
2.	Se respectă distanța de depozitare a masei lemnoase recoltate în locuri deschise la o distanță de cel puțin 20 metri de la liziera arboreților de foioase și de cel puțin 40 metri de la liziera arboreților de rășinoase și amestecate, totodată arboretul de foioase locurile de depozitare și breșele antiincendiare din jurul lor sunt curățite de materiale combustibile și înconjurate cu o fișie mineralizată cu lățimea de cel puțin 1,4 metri, iar în arboretul de rășinoase – cu două fișii cu distanța între ele de cel puțin 10 metri ?	Pct.549, subpunct 3 din HG nr. 847/2022					20
3.	Întreprinderea silvică dispune în perioada cu pericol de incendiu și stare de alertă mijloace și tehnică specială de intervenție la incendiu în păduri, în locurile de efectuare a lucrărilor și de amplasare a obiectivelor sau în zonele de desfășurare a diferitelor acțiuni educaționale, de recreare și de altă natură ?	Pct.550, subpunct 1 din HG nr. 847/2022					14
4.	Este respectată distanța depozitării cherestelei în spații deschise de la pădurile de foioase - cu suprafața de depozitare de pînă la 8 ha – cel puțin 20 metri, cu suprafața de depozitare de 8 ha și mai mult – cel puțin 30 metri, de la pădurile de conifere sau mixte – cu suprafața de depozitare de pînă la 8 ha – cel puțin 40 metri, cu suprafața de depozitare de 8 ha și mai mult – de cel puțin 60 metri ?	Pct.551, subpunct 1, 2 din HG nr. 847/2022					14
5.	Se respectă distanța de siguranță la foc între construcții și clădiri din zonele forestiere de cel puțin 18 metri ?	Pct. 552 din HG nr. 847/2022					20
6.	La intrarea pe teritoriul gospodăriilor silvice sunt amplasate planuri-scheme de exploatare forestieră pe	Pct. 553 din HG nr. 847/2022					20

care se indică benzile mineralizate, distanțele de siguranță la incendiu între clădiri și construcții, spațiile de producere și cele auxiliare, căile de acces a tehnicii de intervenție și sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu naturale și artificiale destinate pentru stingerea incendiilor ?						
--	--	--	--	--	--	--

#### V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
<b>Total</b>						

#### VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 – 20

#### VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 267 din 09.11.1994	Privind apărarea împotriva incendiilor
2.	HG 847/2022	Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova

Întocmită la data de \_\_\_\_\_

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

\_\_\_\_\_  
(Data aducerii la cunoștință)

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

\_\_\_\_\_  
(Data aducerii la cunoștință)