

Tabel comparativ
la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului
(ajustarea cadrului normativ în domeniul securității industriale)

Conținutul normei în vigoare	Modificare propusă	Conținutul normei după modificare
1	2	3
Hotărârea de Guvern nr. 552/2017 pentru apribarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale		
În vederea executării prevederilor art.7 alin.(2) lit.b) din Legea nr.151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.208-216, art.377), cu modificările ulterioare, și ale art.4 al Legii nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.415), Guvernul	1.1. În clauza de adoptare textul „ Legii nr.108 din 27 mai 2016 ” se substituie cu textul „Legii nr. 108/2016”, iar după sintagma „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.415)”, se completează cu cuvintele „cu modificările ulterioare”.	În vederea executării prevederilor art.7 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.208-216, art.377), cu modificările ulterioare, și ale art.4 al Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.415), cu modificările ulterioare , Guvernul
2. Ministerul Economiei și Infrastructurii, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, instituțiile publice de profil, centrele specializate de instruire și agenții economici care desfășoară activități în domeniul securității industriale vor întreprinde acțiunile necesare pentru asigurarea implementării prevederilor prezentei hotărâri.	1.2. În Hotărâre 1.2.1. la punctul 2 cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Energiei,”.	2. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Energiei, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, instituțiile publice de profil, centrele specializate de instruire și agenții economici care desfășoară activități în domeniul securității industriale vor întreprinde acțiunile necesare pentru asigurarea implementării prevederilor prezentei hotărâri.
3. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de 3 luni, va aduce actele normative departamentale în concordanță cu prevederile prezentei hotărâri.	1.2.2. punctele 3, 4 și 5 se exclude	

4. Până la aducerea legislației în concordanță cu prezenta hotărâre, actele normative departamentale vor fi aplicate în măsura în care nu contravin prezentei hotărâri.		
5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.		
	1.3. În Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale 1.3.1. pe tot parcursul textului: cuvintele „obiect industrial periculos”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „obiectiv industrial potențial periculos”, la forma gramaticală corespunzătoare; cuvintele „agent economic”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operator”, la forma gramaticală corespunzătoare.	
2. Prezentele Cerințe se aplică pentru activitățile de distribuție și furnizare a gazelor naturale și lichefiate la obiectele economiei naționale, precum și pentru deservirea obiectelor aferente acesteia, inclusiv: 6) stații de distribuție și îmbuteliere a gazelor lichefiate (SDÎG); 9) sisteme de depozitare și distribuție a gazelor lichefiate (SDDG);	1.3.2. la punctul 2 subpunctele 6) și 9) se expun în redacție nouă: „6) stații de depozitare și îmbuteliere a gazelor petroliere lichefiate (SDÎG);” „9) instalații de rezervoare cu rețele de distribuție și instalații de utilizare a gazelor petroliere lichefiate;”	2. Prezentele Cerințe se aplică pentru activitățile de distribuție și furnizare a gazelor naturale și lichefiate la obiectele economiei naționale, precum și pentru deservirea obiectelor aferente acesteia, inclusiv: 6) stații de depozitare și îmbuteliere a gazelor petroliere lichefiate (SDÎG); 9) instalații de rezervoare cu rețele de distribuție și instalații de utilizare a gazelor petroliere lichefiate;
3. Prezentele Cerințe nu se aplică pentru: 1) conductele magistrale de gaze și obiectele aferente lor;	1.3.3. la punctul 3 subpunctul 1) se expune în redacție nouă:	3. Prezentele Cerințe nu se aplică pentru: 1) rețele de transport al gazelor naturale;

	„1) rețele de transport al gazelor naturale;”	
6. În sensul prezentelor Cerințe, se utilizează următoarele noțiuni: 1) <i>aparate</i> – aparate consumatoare de combustibili gazoși, utilizate pentru gătit, încălzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare și care au, dacă este cazul, o temperatură a apei normală care nu depășește 105°C. De asemenea, se consideră aparate arzătoare cu aer insuflat și corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare; 2) <i>echipamente</i> – dispozitive de siguranță, de control sau dispozitive de reglaj, altele decât arzătoarele cu aer insuflat și corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, comercializate separat pe piață pentru uz special și proiectate să fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazoși sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat; 3) <i>combustibil gazos</i> – orice combustibil care este în stare gazoasă la temperatura de 15°C, la presiunea de 1 bar; 4) <i>instalație tehnică cu capacitatea termică unitară pînă la 100 kW</i> – instalație tehnică a cărei capacitate termică unitară este mai mică decât 100 kW; 5) <i>gaze combustibile naturale</i> – gaze combustibile care ard și care sînt folosite pentru producerea căldurii; 6) <i>instalații/utilaj sezonier(e)</i> – instalații/utilaj consumatoare(-or) de gaze combustibile naturale care staționează mai mult de 3 luni; 7) <i>recepție a sistemului de alimentare cu gaze combustibile naturale</i> – un proces de verificare a fiabilității și securității tehnice a sistemelor de alimentare cu gaze, a instalațiilor tehnice și sistemelor tehnologice aferente, prin care comisia de recepție constată gradul de	1.3.4. la punctul 6 1.3.4.1. se completează cu subpunct nou 7¹⁾ cu următorul cuprins: „<i>sistem de alimentare cu gaze combustibile naturale</i> – rețele de distribuție a gazelor naturale, instalații de utilizare, instalații de racordare, instalații de gaze naturale a consumatorului final, definite conform Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale;” 1.3.4.2. subpunctul 8) va avea următorul cuprins: „<i>supraveghere tehnică în exploatare</i> – control asupra activității operatorului care deține sistem de alimentare cu gaze naturale și/sau lichefiate, organizat și exercitat în conformitate cu prevederile Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase și prezentelor Cerințe, în scop de monitorizare continuă a acestei activități și de respectare de către operatori a cerințelor stabilite în domeniul securității industriale. Se aplică și pentru aparatele și echipamentele consumatoare de combustibili gazoși cu capacitatea	6. În sensul prezentelor Cerințe, se utilizează următoarele noțiuni: 1) <i>aparate</i> – aparate consumatoare de combustibili gazoși, utilizate pentru gătit, încălzire, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare și care au, dacă este cazul, o temperatură a apei normală care nu depășește 105°C. De asemenea, se consideră aparate arzătoare cu aer insuflat și corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare; 2) <i>echipamente</i> – dispozitive de siguranță, de control sau dispozitive de reglaj, altele decât arzătoarele cu aer insuflat și corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, comercializate separat pe piață pentru uz special și proiectate să fie încorporate într-un aparat consumator de combustibili gazoși sau asamblate pentru a constitui un astfel de aparat; 3) <i>combustibil gazos</i> – orice combustibil care este în stare gazoasă la temperatura de 15°C, la presiunea de 1 bar; 4) <i>instalație tehnică cu capacitatea termică unitară pînă la 100 kW</i> – instalație tehnică a cărei capacitate termică unitară este mai mică decât 100 kW; 5) <i>gaze combustibile naturale</i> – gaze combustibile care ard și care sînt folosite pentru producerea căldurii; 6) <i>instalații/utilaj sezonier(e)</i> – instalații/utilaj consumatoare(-or) de gaze combustibile naturale care staționează mai mult de 3 luni; 7) <i>recepție a sistemului de alimentare cu gaze combustibile naturale</i> – un proces de verificare a fiabilității și securității tehnice a sistemelor de alimentare cu gaze, a instalațiilor tehnice și sistemelor tehnologice aferente, prin care comisia de recepție constată gradul de finalizare a lucrărilor tehnice

finalizare a lucrărilor tehnice de montare și autorizează începerea testării (în complex), a reglării și a recepției finale; 8) <i>supraveghere tehnică în exploatare</i> – control asupra activității agentului economic care deține sistem de alimentare cu gaze naturale și/sau lichefiate, organizat și exercitat în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și prezentelor Cerințe, în scop de monitorizare continuă a acestei activități și de respectare de către acești agenți economici a cerințelor stabilite în domeniul securității industriale. Se aplică și pentru aparatele și echipamentele consumatoare de combustibili gazoși cu capacitatea termică unitară până la 100 kW; 9) <i>întreprindere specializată</i> – întreprindere/agent economic care deține toate actele permise necesare pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor corespunzătoare.	termică unitară până la 100 kW inclusiv și capacitatea sumară de până la 600 kW inclusiv, amplasate într-un singur loc de consum;” 1.3.4.3. subpunctul 9) va avea următorul cuprins: „operator - persoana juridică care este proprietar al unui obiectiv industrial ori al unei instalații tehnice sau întreprinderea specializată de exploatare căreia, conform contractului, i-au fost delegate funcții de monitorizare a stării tehnice a obiectivului industrial sau a instalației tehnice corespunzătoare, inclusiv din cadrul unui obiectiv social-comunal, ori căreia, conform cadrului normativ în vigoare, i-a fost delegată puterea de decizie economică sau de luare a deciziilor asupra funcționării din punctul de vedere tehnic și al siguranței a obiectivului industrial, obiectivului social-comunal sau a instalației tehnice.”.	de montare și autorizează începerea testării (în complex), a reglării și a recepției finale; 7¹) sistem de alimentare cu gaze combustibile naturale – rețele de distribuție a gazelor naturale, instalații de utilizare, instalații de racordare, instalații de gaze naturale a consumatorului final, definite conform Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale; 8) <i>supraveghere tehnică în exploatare</i> – control asupra activității operatorului care deține sistem de alimentare cu gaze naturale și/sau lichefiate, organizat și exercitat în conformitate cu prevederile Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase și prezentelor Cerințe, în scop de monitorizare continuă a acestei activități și de respectare de către operatori a cerințelor stabilite în domeniul securității industriale. Se aplică și pentru aparatele și echipamentele consumatoare de combustibili gazoși cu capacitatea termică unitară până la 100 kW inclusiv și capacitatea sumară de până la 600 kW inclusiv, amplasate într-un singur loc de consum; 9) <i>operator</i> - persoana juridică care este proprietar al unui obiectiv industrial ori al unei instalații tehnice sau întreprinderea specializată de exploatare căreia, conform contractului, i-au fost delegate funcții de monitorizare a stării tehnice a obiectivului industrial sau a instalației tehnice corespunzătoare, inclusiv din cadrul unui obiectiv social-comunal, ori căreia, conform cadrului normativ în vigoare, i-a fost delegată puterea de decizie economică sau de luare a deciziilor asupra funcționării din punctul de vedere tehnic și al siguranței a obiectivului industrial, obiectivului social-comunal sau a instalației tehnice.
---	--	---

8. Elaborarea documentației de proiect și deviz se efectuează în baza studiului de fezabilitate și, după caz, de proiectare, avizului de racordare pentru alimentarea obiectului concret cu gaze, temeiului de proiectare, contractului și schemei generale de alimentare cu gaze, normelor în construcții și prezentelor Cerințe.	1.3.5. punctele 8 și 9 se exclud	–
9. Pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze a întreprinderilor industriale și agricole, centralelor termice, SDÎG, SÎG, SAAG, se elaborează condiții tehnice speciale, care reflectă specificul protecției lor împotriva incendiilor.		
13. Documentația de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze se elaborează în conformitate cu cerințele actelor legislative și documentelor normativ-tehnice în vigoare.	1.3.6. la punctul 13, după cuvintele „se elaborează în” se completează cu cuvintele: „baza ridicării topografice și în”	13. Documentația de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze se elaborează în baza ridicării topografice și în conformitate cu cerințele actelor legislative și documentelor normativ-tehnice în vigoare.
16. În documentația de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze a întreprinderilor industriale și agricole, centralelor termice, SDÎG, SÎG, SAAG, SDDG, SRG, se elaborează compartimentul „Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu”, care include calculul riscului de incendiu și planul de intervenție la incendiu, ținându-se cont de amplasarea și dotarea tehnică a remizelor de pompieri și salvatori.	1.3.7. la punctul 16 abrevierea „SDDG” se exclude, iar după abrevierea SRG, se completează cu cuvintele: „instalațiilor de rezervoare cu rețele de distribuție și instalațiilor de utilizare a gazelor petroliere lichefiate,”	16. În documentația de proiect a sistemelor de alimentare cu gaze a întreprinderilor industriale și agricole, centralelor termice, SDÎG, SÎG, SAAG, SRG, instalațiilor de rezervoare cu rețele de distribuție și instalațiilor de utilizare a gazelor petroliere lichefiate , se elaborează compartimentul „Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu”, care include calculul riscului de incendiu și planul de intervenție la incendiu, ținându-se cont de amplasarea și dotarea tehnică a remizelor de pompieri și salvatori.
17. Documentația de proiect pentru montarea suplimentară a echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu capacitatea maximă de până la 30 kW, care nu necesită evacuarea organizată a gazelor de ardere în canalele de evacuare a gazelor, amplasate în casele individuale de locuit, arzătoarelor de laborator, precum și instalațiilor individuale cu gaze lichefiate poate	1.3.8. la punctul 17 cuvintele „întocmită de operatorul sistemului de distribuție” se substituie cu cuvintele „elaborată de un proiectant atestat în domeniu.”	17. Documentația de proiect pentru montarea suplimentară a echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu capacitatea maximă de până la 30 kW, care nu necesită evacuarea organizată a gazelor de ardere în canalele de evacuare a gazelor, amplasate în casele individuale de locuit, arzătoarelor de laborator, precum și instalațiilor individuale cu gaze lichefiate poate fi

fi prezentată în formă de schiță, întocmită de operatorul sistemului de distribuție.		prezentată în formă de schiță, elaborată de un proiectant atestat în domeniu.
19. Documentația de proiect, până a fi deținută de către solicitant, este coordonată cu organizațiile cointerestate și cu întreprinderea specializată privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze, care verifică corespunderea acesteia cu avizul de racordare pentru livrarea gazelor și cu normativele în vigoare.	1.3.9. punctul 19 va avea următorul cuprins: „Documentația de proiect se elaborează, se verifică și se coordonează conform prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 (art. 126, 127, 129-132, 150).”	19. Documentația de proiect se elaborează, se verifică și se coordonează conform prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 (art. 126, 127, 129-132, 150).
21. Proiectele urmează să fie recoordoanate dacă pe parcursul a 5 ani nu a fost începută montarea sistemelor de alimentare cu gaze, după prelungirea termenului de valabilitate al avizului de racordare.	1.3.10. punctul 21 va avea următorul cuprins: „Proiectele urmează să fie recoordoanate și verificate de către verificatori de proiecte atestați, dacă pe parcursul a 5 ani nu a fost începută montarea sistemelor de alimentare cu gaze a obiectivului proiectat, după prelungirea termenului de valabilitate al avizului de racordare sau obținerea unui nou aviz.”	21. Proiectele urmează să fie recoordoanate și verificate de către verificatori de proiecte atestați, dacă pe parcursul a 5 ani nu a fost începută montarea sistemelor de alimentare cu gaze a obiectivului proiectat, după prelungirea termenului de valabilitate al avizului de racordare sau obținerea unui nou aviz.
22. Modificarea documentației de proiect se efectuează de către autorul de proiect, iar în cazul lichidării întreprinderii (autorului de proiect), modificările se efectuează de către o altă organizație de proiectare care deține actele permise necesare în domeniul de activitate dat.	1.3.11. punctul 22 se expune în redacție nouă: „Modificarea/actualizarea documentației de proiect se efectuează conform prevederilor art. 144 al Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.”	22. Modificarea/actualizarea documentației de proiect se efectuează conform prevederilor art. 144 al Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.
23. Modificările în documentația de proiect trebuie să fie recoordoanate cu organizațiile cointerestate și cu întreprinderea specializată în exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale.	1.3.12. punctul 23 se excude	–
24. În procesul de construcție a sistemelor de alimentare cu gaze, organizația care a elaborat proiectul de lucru efectuează supravegherea de autor al proiectului.	1.3.13. punctul 24 va avea următorul cuprins: „Monitorizarea aplicării prevederilor documentației de	24. Monitorizarea aplicării prevederilor documentației de proiect se efectuează conform prevederilor art. 139-

	proiect se efectuează conform prevederilor art. 139-141 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.”	141 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.
25. În cazul în care la momentul începerii construcției organizația de proiectare și-a sistat activitatea, supravegherea de autor poate fi efectuată de către o altă organizație de proiectare care deține licență în domeniul de activitate dat.	1.3.14. punctul 25 se exclude	–
27. La montarea sistemelor de alimentare cu gaze și obiectelor aferente lor sînt admise organizațiile ce dispun de: 1) licență la efectuarea lucrărilor în domeniul de activitate dat; 2) conducători, specialiști și muncitori instruiți și atestați în mod corespunzător; 3) bază tehnică necesară pentru desfășurarea activității respective; 4) înregistrare în Registrul de stat al obiectivelor industriale și instalațiilor tehnice potențial periculoase.	1.3.15. la punctul 27 1.3.15.1. subpunctul 1) se expune în redacție nouă „1) activități în domeniul urbanismului și construcțiilor în corespundere cu cerințele expuse în art. 10 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023;” 1.3.15.2. la subpunctul 2) cuvintele „conducători, specialiști și muncitori” se substituie cu cuvintele „diriginți de șantier, responsabili tehnici, lacătuși și sudori”	27. La montarea sistemelor de alimentare cu gaze și obiectelor aferente lor sînt admise organizațiile ce dispun de: 1) activități în domeniul urbanismului și construcțiilor în corespundere cu cerințele expuse în art. 10 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; 2) diriginți de șantier, responsabili tehnici, lacătuși și sudori instruiți și atestați în mod corespunzător; 3) bază tehnică necesară pentru desfășurarea activității respective; 4) înregistrare în Registrul de stat al obiectivelor industriale și instalațiilor tehnice potențial periculoase.
28. Pentru înregistrarea documentației de proiect pentru obiectivul industrial potențial periculos, beneficiarul trebuie să înainteze Organului de control și supraveghere tehnică de stat o scrisoare cu solicitarea respectivă. La scrisoare trebuie anexată documentația de proiect.	1.3.16. punctul 28 se expune în redacție nouă: „Înregistrarea preliminară a obiectivului industrial în Registrul de stat se efectuează în baza unei notificări a operatorului către Organul de control și supraveghere tehnică de stat, odată cu obținerea autorizației de construire a obiectivului, dar nu mai târziu de data inițierii lucrărilor în cauză.”	28. Înregistrarea preliminară a obiectivului industrial în Registrul de stat se efectuează în baza unei notificări a operatorului către Organul de control și supraveghere tehnică de stat, odată cu obținerea autorizației de construire a obiectivului, dar nu mai târziu de data inițierii lucrărilor în cauză.

29. Întreprinderile de construcție-montare trebuie să informeze, în scris, Organul de control și supraveghere tehnică de stat, precum și operatorul sistemului de distribuție, în termen de cel puțin 10 zile calendaristice, despre începerea lucrărilor de construcție-montare a sistemului de alimentare cu gaze și/sau a construcțiilor aferente lui, inclusiv la reluarea lucrărilor de construcție-montare a obiectelor ce au fost sistate sau conservate anterior.	1.3.17. punctul 29 se expune în redacție nouă: „Operatorul sau întreprinderile de construcție-montare transmite notificarea privind începerea lucrărilor de construcție a obiectivului industrial, ce conține datele de identificare a operatorului, a terenului sau a altui bun imobil în cadrul căruia se preconizează construirea obiectivului industrial, anexând copia autorizației de construire.”	29. Operatorul sau întreprinderile de construcție-montare transmite notificarea privind începerea lucrărilor de construcție a obiectivului industrial, ce conține datele de identificare a operatorului, a terenului sau a altui bun imobil în cadrul căruia se preconizează construirea obiectivului industrial, anexând copia autorizației de construire.
33. Supravegherea tehnică la efectuarea lucrărilor de construcție-montare este efectuată de către beneficiar, care trebuie să dețină personal calificat, instruit și atestat, sau prin contract cu întreprinderea specializată.	1.3.18. punctul 33 se expune în redacție nouă: „Investitorul asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin intermediul diriginților de șantier atestați sau al unei întreprinderi în construcții, care desfășoară activitate de inginerie și consultanță în construcții, și al proiectanților, pe toată durata execuției lucrărilor, care să fie angajați de către investitori în bază de contract, conform prevederilor legislației.”	33. Investitorul asigură verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin intermediul diriginților de șantier atestați sau al unei întreprinderi în construcții, care desfășoară activitate de inginerie și consultanță în construcții, și al proiectanților, pe toată durata execuției lucrărilor, care să fie angajați de către investitori în bază de contract, conform prevederilor legislației.
34. La lucrările periculoase cu gaze se referă: 3) deservirea tehnică și reparația conductelor de gaze interioare și exterioare și utilajelor aferente lor, instalațiilor de utilizare a gazelor în funcțiune, instalațiilor tehnologice și tehnice SRG, SRM, PRG, PRM, IRG, SDÎG, SÎG, SAAG, SDDG;	1.3.19. la punctul 34 subpunctul 3) după cuvintele „în funcțiune,” se completează cu cuvintele ”instalațiilor de rezervoare cu rețele de distribuție,” iar abrevierea „SDDG”, se exclude.	34. La lucrările periculoase cu gaze se referă: 3) deservirea tehnică și reparația conductelor de gaze interioare și exterioare și utilajelor aferente lor, instalațiilor de utilizare a gazelor în funcțiune, instalațiilor de rezervoare cu rețele de distribuție, instalațiilor tehnologice și tehnice SRG, SRM, PRG, PRM, IRG, SDÎG, SÎG, SAAG;

	1.3.20. se completează cu punctul 37 ¹ , cu următorul cuprins: „37 ¹ . Recepția în exploatare a instalațiilor de butelii individuale, deservirea tehnică a instalațiilor de gaze a întreprinderilor de deservire socială cu specific neproductiv și a clădirilor publice, precum și a dispozitivelor și aparatelor de gaze separate din casele de locuit, poate fi efectuată de un singur muncitor.”	37¹. Recepția în exploatare a instalațiilor de butelii individuale, deservirea tehnică a instalațiilor de gaze a întreprinderilor de deservire socială cu specific neproductiv și a clădirilor publice, precum și a dispozitivelor și aparatelor de gaze separate din casele de locuit, poate fi efectuată de un singur muncitor.
43. Ca lucrări periculoase cu gaze ce nu necesită emiterea autorizației de lucru sînt considerate lucrările enumerate în pct. 34 lit. g) și, respectiv, pct. 34 lit. l), precum și deservirea tehnică a conductelor de gaze, echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără sistarea livrării gazelor, deservirea tehnică a robinetelor de închidere și a compensatoarelor, scurgerea repetată din vagoane-cisternă și autocisterne, umplerea repetată a rezervoarelor GPL, lucrările efectuate la cuptoarele industriale și instalațiile tehnice, ce sînt parte integrantă a procesului tehnologic.	1.3.21. la punctul 43 textul „pct. 34 lit. g) și, respectiv, pct. 34 lit. l),” se substituie cu textul „pct. 34 sbpct. 7) și, respectiv, pct. 34 subpct. 12),”	43. Ca lucrări periculoase cu gaze ce nu necesită emiterea autorizației de lucru sînt considerate lucrările enumerate în pct. 34 sbpct. 7) și, respectiv, pct. 34 subpct. 12) , precum și deservirea tehnică a conductelor de gaze, echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără sistarea livrării gazelor, deservirea tehnică a robinetelor de închidere și a compensatoarelor, scurgerea repetată din vagoane-cisternă și autocisterne, umplerea repetată a rezervoarelor GPL, lucrările efectuate la cuptoarele industriale și instalațiile tehnice, ce sînt parte integrantă a procesului tehnologic.
45. Conectarea (racordarea sub gaze) conductelor de gaze nou-construite la cele în funcțiune se execută în baza procesului-verbal de recepție a construcției finalizate a obiectului sistemului de alimentare cu gaze conform instrucțiunilor aprobate de conducătorul operatorului sistemului de distribuție care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz.	1.3.22. punctul 45 se completează cu textul: „sau de către operatorii (întreprinderi specializate) contractate.”	45. Conectarea (racordarea sub gaze) conductelor de gaze nou-construite la cele în funcțiune se execută în baza procesului-verbal de recepție a construcției finalizate a obiectului sistemului de alimentare cu gaze conform instrucțiunilor aprobate de conducătorul operatorului sistemului de distribuție care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz sau de către operatorii (întreprinderi specializate) contractate.
50. Lucrările de localizare și lichidare a avariilor și/sau a catastrofelor cu caracter tehnogen sînt efectuate fără	1.3.23. la punctul 50 cuvintele „catastrofelor cu caracter tehnogen”	50. Lucrările de localizare și lichidare a avariilor și/sau a accidentelor majore sînt efectuate fără autorizație de lucru

autorizație de lucru pînă la înlăturarea pericolului care amenință viața oamenilor și deteriorării bunurilor materiale. După înlăturarea pericolului, lucrările de restabilire a stării tehnice de funcționare a conductelor, echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși trebuie efectuate conform autorizației de lucru.	se substituie cu cuvintele „accidentelor majore”.	pînă la înlăturarea pericolului care amenință viața oamenilor și deteriorării bunurilor materiale. După înlăturarea pericolului, lucrările de restabilire a stării tehnice de funcționare a conductelor, echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși trebuie efectuate conform autorizației de lucru.
108. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși se efectuează după ce solicitantul a îndeplinit condițiile stipulate în Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea nr. 415 din 25 mai 2011 a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, printre care și prezentarea de către solicitant a documentului ce ar confirma că acesta a trecut instructajul privind regulile de utilizare a gazelor în sectorul comunal, eliberat de operatorul sistemului de distribuție.	1.3.24. la punctul 108 sintagma „Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea nr. 415 din 25 mai 2011 a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică” se substituie cu sintagma „Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 112/2019”; textul „ , eliberat de operatorul sistemului de distribuție.” se exclude.	108. Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși se efectuează după ce solicitantul a îndeplinit condițiile stipulate în Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 112/2019, printre care și prezentarea de către solicitant a documentului ce ar confirma că acesta a trecut instructajul privind regulile de utilizare a gazelor în sectorul comunal.
160. Frînghiile de salvare sînt încercate cu sarcina de 200 kg timp de 15 minute și, după scoaterea sarcinii, toată funia și firele în parte nu trebuie să fie deteriorate.	1.3.25. punctul 160 va avea următorul cuprins: „Frînghia de salvare utilizată trebuie să fie nu mai mică de 6 m, iar în cazul lucrărilor în fântâni, colectoare, excavații și tranșee lungimea acesteia trebuie să fie cu 2 m mai mare decât adâncimea fântânii, colectorului etc. Frînghiile de salvare sunt încercate cu sarcina	160. Frînghia de salvare utilizată trebuie să fie nu mai mică de 6 m, iar în cazul lucrărilor în fântâni, colectoare, excavații și tranșee lungimea acesteia trebuie să fie cu 2 m mai mare decât adâncimea fântânii, colectorului etc. Frînghiile de salvare sunt încercate cu sarcina de 200 kg timp 15 minute și, după scoaterea sarcinii, toată funia și firele în parte nu trebuie să fie deteriorate.

	de 200 kg timp 15 minute și, după scoaterea sarcinii, toată funia și firele în parte nu trebuie să fie deteriorate.”	
	1.3.26. se completează cu punctul 161 ¹ cu următorul conținut: „ 161¹ . Toate mijloacele de protecție individuală, care nu au susținut încercările, trebuie rebutate și lichidate.”	161¹ . Toate mijloacele de protecție individuală, care nu au susținut încercările, trebuie rebutate și lichidate.
	1.3.27. se completează cu punctul 163 ¹ cu următorul conținut: „ 163¹ . Dimensiunile scării sprijinite trebuie să asigure muncitorului posibilitatea executării lucrării stând pe o treaptă care se află la cel puțin 1m de la capătul superior al scării. În cazul lucrului de pe scara sprijinită la înălțime mai mare de 1,3 m muncitorul va purta centura de siguranță legată de elemente fixe și rezistente sau de scară, dacă aceasta este întărită la capătul superior. Scările trebuie asigurate contra alunecării sau răsturnării, prin dotare cu cârlige la capătul superior sau cu saboți metalici ascuțiți ori saboți de cauciuc la capătul inferior (saboți metalici ascuțiți – în cazul terenului moale, iar de cauciuc – în cazul suprafețelor dure și lunecoase). Este interzis lucrul de pe scări de asupra utilajelor în funcțiune, în apropierea conductorilor electrici	163¹ . Dimensiunile scării sprijinite trebuie să asigure muncitorului posibilitatea executării lucrării stând pe o treaptă care se află la cel puțin 1m de la capătul superior al scării. În cazul lucrului de pe scara sprijinită la înălțime mai mare de 1,3 m muncitorul va purta centura de siguranță legată de elemente fixe și rezistente sau de scară, dacă aceasta este întărită la capătul superior. Scările trebuie asigurate contra alunecării sau răsturnării, prin dotare cu cârlige la capătul superior sau cu saboți metalici ascuțiți ori saboți de cauciuc la capătul inferior (saboți metalici ascuțiți – în cazul terenului moale, iar de cauciuc – în cazul suprafețelor dure și lunecoase). Este interzis lucrul de pe scări de asupra utilajelor în funcțiune, în apropierea conductorilor electrici

	neizolați ce se află sub tensiune, în locuri unde există surse de trepidații. Înainte de exploatare scările trebuie supuse încercării cu o sarcină statică de 1200 N (120 kgf), aplicată la una din treptele din mijlocul scării, care se află în poziție de exploatare. În procesul exploatării scările din lemn trebuie încercate la fiecare 6 luni, iar cele metalice - o dată pe an. Nu se admite executarea de pe scări sprijinite a următoarelor lucrări: a) de sudură electrică sau autogenă; b) cu utilizarea uneltelor mecanizate de mână acționate electric sau pneumatic; c) întinderea cablurilor sau susținerea la înălțime a unor piese grele.”	b) cu utilizarea uneltelor mecanizate de mână acționate electric sau pneumatic; c) întinderea cablurilor sau susținerea la înălțime a unor piese grele.
269. Sistemele de alimentare cu gaze și/sau construcțiile aferente lor, după finalizarea lucrărilor de montare, trebuie să fie date în exploatare și recepționate conform legislației în vigoare.	1.3.28. la punctul 269 cuvintele „date în exploatare și recepționate conform legislației în vigoare” se substituie cu cuvintele „recepționate și date în exploatare în conformitate cu cerințele Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.”	269. Sistemele de alimentare cu gaze și/sau construcțiile aferente lor, după finalizarea lucrărilor de montare, trebuie să fie recepționate și date în exploatare în conformitate cu cerințele Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.
273. Recepția în exploatare a conductelor supraterane de presiune joasă pe un tronson de pînă la 100 m al sistemului de gaze pentru consumatorii din casele particulare poate fi efectuată fără participarea reprezentantului Organului de control și supraveghere tehnică de stat, la aprecierea conducătorului Organului de control și supraveghere tehnică de stat.	1.3.29. punctul 273 va avea următorul cuprins: „Recepția în exploatare a ramificațiilor conductelor de distribuție a gazelor naturale existente cu o presiune de pînă la 0,3 MPa și posturilor de reglare individuală, destinate alimentării cu gaze naturale a caselor	273. Recepția în exploatare a ramificațiilor conductelor de distribuție a gazelor naturale existente cu o presiune de pînă la 0,3 MPa și posturilor de reglare individuală, destinate alimentării cu gaze naturale a caselor individuale și arzătoarelor de laborator, aragazelor sau altor utilaje consumatoare de gaze similare, centralelor termice (surselor autonome de alimentare cu căldură, halelor de termogeneratoare) cu capacitatea unitară de

	individuale și arzătoarelor de laborator, aragazelor sau altor utilaje consumatoare de gaze similare, centralelor termice (surselor autonome de alimentare cu căldură, halelor de termogeneratoare) cu capacitatea unitară de până la 100 kW inclusiv și capacitatea sumară de până la 600 kW inclusiv, amplasate într-un singur loc de consum, se efectuează fără participarea reprezentantului autorității administrative responsabilă de supravegherea tehnică de stat în domeniul securității industriale.”	până la 100 kW inclusiv și capacitatea sumară de până la 600 kW inclusiv, amplasate într-un singur loc de consum, se efectuează fără participarea reprezentantului autorității administrative responsabilă de supravegherea tehnică de stat în domeniul securității industriale.
276. Se interzice recepția în exploatare în cazurile în care se depistează: 1) lucrări efectuate în lipsa proiectului de execuție; 2) lipsa înregistrării documentației de proiect la Organul de control și supraveghere tehnică de stat; 3) lucrări de construcție/montare nefinalizate; 4) abateri de la proiectul de execuție necoordonate în ordinea stabilită; 5) lipsa protecției electrochimice a gazoductelor (în caz că este preconizată în proiect); 6) indisponibilitatea consumatorului de recepție a gazelor; 7) lipsa testării gazoductelor la rezistență și ermeticitate.	1.3.30. la punctul 276 1.3.30.1. subpunctul 2) se exclude, 1.3.30.2. la subpunctul 7) cuvântul „ermeticitate” se substituie cu cuvântul „etanșeitate” 1.3.30.3. se completează cu subpunct nou cu următorul cuprins: „8) lipsa ridicării topografice de control.”	276. Se interzice recepția în exploatare în cazurile în care se depistează: 1) lucrări efectuate în lipsa proiectului de execuție; 3) lucrări de construcție/montare nefinalizate; 4) abateri de la proiectul de execuție necoordonate în ordinea stabilită; 5) lipsa protecției electrochimice a gazoductelor (în caz că este preconizată în proiect); 6) indisponibilitatea consumatorului de recepție a gazelor; 7) lipsa testării gazoductelor la rezistență și etanșeitate ; 8) lipsa ridicării topografice de control.
296. Acordul pentru livrarea gazelor în aparatele consumatoare de combustibili gazoși pentru efectuarea lucrărilor de reglare se încheie cu furnizorul de gaze conform prevederilor Hotărîrii nr.415 din 25 mai 2011 a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.	1.3.31. punctul 296 se exclude	—

304. Până la punerea în exploatare a conductelor de gaze și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, beneficiarul (proprietarul) trebuie să dețină: 4) placarde și instrucțiuni privind protecția muncii, care includ și cerințe de securitate antiincendiară; 5) mijloace pentru stingerea incendiului în conformitate cu cerințele Reglementării tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”;	1.3.32. punctul 304 1.3.32.1. la subpunctul 4) cuvintele „protecția muncii” se substituie cu cuvintele „securitatea și sănătatea în muncă” 1.3.32.2. la subpunctul 5) cuvintele „Reglementării tehnice” se exclude, cuvântul „Reguli” se substituie cu cuvântul „Regulilor” și la sfârșit se completează cu textul „aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022”	304. Până la punerea în exploatare a conductelor de gaze și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, beneficiarul (proprietarul) trebuie să dețină: 4) placarde și instrucțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă, care includ și cerințe de securitate antiincendiară; 5) mijloace pentru stingerea incendiului în conformitate cu cerințele „Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022;
306. Punerea în funcțiune, reglarea și darea în exploatare a utilajului SDÎG, SÎG și SAAG trebuie să fie efectuate de către întreprinderea specializată în acest domeniu.	1.3.33. la punctul 306 cuvintele „întreprinderea specializată” se substituie cu cuvintele „operatori sau persoane juridice specializate”	306. Punerea în funcțiune, reglarea și darea în exploatare a utilajului SDÎG, SÎG și SAAG trebuie să fie efectuate de către operatori sau persoane juridice specializate în acest domeniu.
Capitolul IV EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE	1.3.34. la denumirea Capitolului IV cuvintele „ALIMENTARE CU GAZE COMBUSTIBILE” se substituie cu cuvintele „DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE, INSTALAȚII DE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE”	Capitolul IV EXPLOATAREA SISTEMELOR DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE, INSTALAȚII DE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE
320. Exploatarea conductelor de gaze și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în localitățile urbane și rurale este efectuată de către operatorii sistemelor de distribuție, conform cerințelor documentelor normative în vigoare.	1.3.35. punctul 320 va avea următorul cuprins: „Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale este obligația titularilor de licențe și autorizațiilor, în temeiul licențelor, eliberate de ANRE și se efectuează prin personal autorizat/personal calificat, care	320. Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale este obligația titularilor de licențe și autorizațiilor, în temeiul licențelor, eliberate de ANRE și se efectuează prin personal autorizat/personal calificat, care deține permise de exercitare și/sau certificate de competență. Exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, care constituie obiective industriale potențial periculoase, se asigură prin respectarea prevederilor Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de

	deține permise de exercitare și/sau certificate de competență. Exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, care constituie obiective industriale potențial periculoase, se asigură prin respectarea prevederilor Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase. Pentru exploatarea sistemelor de alimentae cu gaze combustibile naturale și instalațiilor de utilizare a gazelor petroliere lichefiate (GPL) în conformitate cu reglementările și documentele normativ-tehnice în domeniu, operatorii/titularii de licențe sau autorizații respective au obligația de a dispune de personal calificat și de dotare tehnică corespunzătoare categoriilor de lucrări.”	siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase. Pentru exploatarea sistemelor de alimentae cu gaze combustibile naturale și instalațiilor de utilizare a gazelor petroliere lichefiate (GPL) în conformitate cu reglementările și documentele normativ-tehnice în domeniu, operatorii/titularii de licențe sau autorizații respective au obligația de a dispune de personal calificat și de dotare tehnică corespunzătoare categoriilor de lucrări.
321. Furnizorul de gaze vor livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazeoși, sistemului automat de deconectare a livrării gazului în cazul poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, verificării coșurilor de fum și canalelor de ventilație, confirmate prin prezența actelor corespunzătoare.	1.3.36. la punctul 321 cuvintele „Furnizorul de gaze vor” se substituie cu cuvintele „Operatorul sistemului de distribuție va”.	321. Operatorul sistemului de distribuție va livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazeoși, sistemului automat de deconectare a livrării gazului în cazul poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, verificării coșurilor de fum și canalelor de ventilație, confirmate prin prezența actelor corespunzătoare.
322. Operatorii sistemului de distribuție sau întreprinderile care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz vor asigura:	1.3.37. punctul 322 va avea următorul cuprins:	322. Operatorul sistemului de distribuție trebuie să îndeplinească următoarele funcții și obligații:

1) furnizarea fiabilă și continuă a gazelor naturale consumatorilor finali; 2) întreținerea rețelelor de gaze naturale în stare bună de funcționare; 3) efectuarea exploatării și reparației rețelelor de gaze naturale în corespundere cu cerințele legislației în domeniu și asigurarea securității funcționării lor; 4) alimentarea stabilă cu gaze a tuturor consumatorilor, conform parametrilor tehnologici; 5) eliberarea avizului de racordare pentru livrarea gazelor potențialilor consumatori, indiferent de tipul de proprietate, în conformitate cu schema de alimentare cu gaze elaborată; 6) cercetarea, evidența și analiza avariilor și accidentelor, situațiilor de avarie în scopul elaborării măsurilor de prevenire a acestora; 7) instruirea și informarea populației privind regulile de exploatare și securitate tehnică la utilizarea gazelor.	„Operatorul sistemului de distribuție trebuie să îndeplinească următoarele funcții și obligații: 1) să exploateze, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte rețelele de distribuție a gazelor naturale în condiții de siguranță, de fiabilitate și de eficiență, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecția mediului. La exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuție aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienței energetice și/sau de gestionare a cererii; 2) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din rețelele de distribuție a gazelor naturale; 3) să prezinte operatorilor sistemelor de transport, operatorilor sistemelor de distribuție care exploatează rețelele de gaze naturale interconectate cu rețeaua sa și operatorilor instalațiilor de stocare informații suficiente pentru a asigura securitatea și eficiența exploatării, precum și dezvoltarea coordonată și interoperabilitatea rețelelor de gaze naturale și a instalațiilor de stocare interconectate;	1) să exploateze, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte rețelele de distribuție a gazelor naturale în condiții de siguranță, de fiabilitate și de eficiență, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecția mediului. La exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, operatorul sistemului de distribuție aplică, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienței energetice și/sau de gestionare a cererii; 2) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din rețelele de distribuție a gazelor naturale; 3) să prezinte operatorilor sistemelor de transport, operatorilor sistemelor de distribuție care exploatează rețelele de gaze naturale interconectate cu rețeaua sa și operatorilor instalațiilor de stocare informații suficiente pentru a asigura securitatea și eficiența exploatării, precum și dezvoltarea coordonată și interoperabilitatea rețelelor de gaze naturale și a instalațiilor de stocare interconectate; 4) alimentarea stabilă cu gaze a tuturor consumatorilor, conform parametrilor tehnologici; 5) eliberarea avizului de racordare pentru livrarea gazelor potențialilor consumatori, indiferent de tipul de proprietate, în conformitate cu schema de alimentare cu gaze elaborată; 6) ține evidența avariilor produse la OIPP exploatat cât și constatarea cauzelor, analiza și evidența incidentelor; 7) informării, conform prevederilor legale, a agenților economici și populației referitor la locul de amplasare și zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale și cu privire la măsurile de securitate necesare.
--	--	--

	4) alimentarea stabilă cu gaze a tuturor consumatorilor, conform parametrilor tehnologici; 5) eliberarea avizului de racordare pentru livrarea gazelor potențialilor consumatori, indiferent de tipul de proprietate, în conformitate cu schema de alimentare cu gaze elaborată; 6) ține evidența avariilor produse la OIPP exploatat cât și constatarea cauzelor, analiza și evidența incidentelor; 7) informării, conform prevederilor legale, a agenților economici și populației referitor la locul de amplasare și zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale și cu privire la măsurile de securitate necesare.”	
	1.3.38. se completează cu punctul 322¹ cu următorul cuprins: „322¹. Rețelele de distribuție de gaze naturale se exploatează cu respectarea zonelor de protecție stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1104/2018.”	322¹. Rețelele de distribuție de gaze naturale se exploatează cu respectarea zonelor de protecție stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1104/2018.
324. La desfășurarea lucrărilor de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze se admit persoane care au atins vârsta de 18 ani, instruite și atestate corespunzător, care dețin	1.3.39. punctul 324 va avea următorul cuprins: „La exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare	324. La exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale și a instalațiilor de utilizare a gazelor petroliere lichefiate (GPL) se admite personal

permis de exercitare și nu au contraindicații medicale pentru efectuarea lucrărilor respective.	cu gaze combustibile naturale și a instalațiilor de utilizare a gazelor petroliere lichefiate (GPL) se admite personal autorizat conform prevederilor legislației și reglementărilor în vigoare.”	autorizat conform prevederilor legislației și reglementărilor în vigoare.
325. Serviciile de exploatare a obiectelor, sistemelor de alimentare cu gaze trebuie să dispună și să țină setul documentației de exploatare, care caracterizează integral fiecare conductă de gaze și construcțiile aferente.	1.3.40. punctul 325 se completează cu textul „inclusiv cerințelor din Anexa nr. 1¹ din prezentele Cerințe.”	325. Serviciile de exploatare a obiectelor, sistemelor de alimentare cu gaze trebuie să dispună și să țină setul documentației de exploatare, care caracterizează integral fiecare conductă de gaze și construcțiile aferente, inclusiv cerințelor din Anexa nr. 1¹ din prezentele Cerințe.
330. Înlocuirea robinetelor și compensatoarelor trebuie notate în pașaportul conductei de gaze.	1.3.41. punctul 330 se exclude	–
333. Vopsirea conductelor de gaze supraterane, a utilajului de gaze și a construcțiilor aferente lor trebuie efectuată după necesități, dar nu mai rar de o dată în 5 ani.	1.3.42. punctul 333 va avea următorul conținut: „Protecția pasivă contra coroziunii externe a echipamentului, instalațiilor conductelor supraterane se realizează prin vopsire după necesitate, dar nu mai rar de o dată în 5 ani. În perioada de iarnă, lucrările de protecție anticorosivă trebuie să se execute în încăperi încălzite sau adăposturi.”	333. Protecția pasivă contra coroziunii externe a echipamentului, instalațiilor conductelor supraterane se realizează prin vopsire după necesitate, dar nu mai rar de o dată în 5 ani. În perioada de iarnă, lucrările de protecție anticorosivă trebuie să se execute în încăperi încălzite sau adăposturi.
346. În componența comisiei de recepție se vor include: 1) reprezentantul beneficiarului – președintele comisiei; 2) reprezentantul organizației de proiectare; 3) reprezentantul organizației de exploatare – operatorul sistemului de distribuție; 4) reprezentantul Organului de control și supraveghere tehnică; 5) alți reprezentanți, în funcție de caracteristica obiectului.	1.3.43. la punctul 346 subpunctul 4) va avea următorul cuprins: „reprezentantul autorității administrative responsabilă de supravegherea tehnică de stat în domeniul securității industriale;”	346. În componența comisiei de recepție se vor include: 1) reprezentantul beneficiarului – președintele comisiei; 2) reprezentantul organizației de proiectare; 3) reprezentantul organizației de exploatare – operatorul sistemului de distribuție; 4) reprezentantul autorității administrative responsabilă de supravegherea tehnică de stat în domeniul securității industriale; 5) alți reprezentanți, în funcție de caracteristica obiectului.

350. La efectuarea lucrărilor pe partea carosabilă a drumurilor, muncitorii trebuie să fie îmbrăcați în veste de culoare oranj cu inscripția imprimată „SERVICIUL TEHNIC-GAZ”.	1.3.44. punctul 350 va avea următorul cuprins: „Activitățile pe partea carosabilă a drumurilor și podurilor sunt permise numai dacă la locurile de muncă au fost luate toate măsurile tehnice și organizatorice pentru prevenirea accidentelor de muncă.”	350. Activitățile pe partea carosabilă a drumurilor și podurilor sunt permise numai dacă la locurile de muncă au fost luate toate măsurile tehnice și organizatorice pentru prevenirea accidentelor de muncă.
351. În timpul pauzei de prânz este interzisă aflarea muncitorilor în tranșee și excavații.	1.3.45. punctul 351 se exclude	–
363. Înainte de începerea lucrărilor, la distanța de 5 m de la fântâna descoperită din partea de circulație a transportului trebuie să fie instalate împrejmuii, iar la distanța 10-15 m – indicator avertizor: „Lucrări de terasament”.	1.3.46. punctul 363 va avea următorul cuprins: „La executarea lucrărilor de terasament este necesar de respectat cerințele NCM A.08.02:2014 „Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. Mijloacele de semnalizare a lucrărilor pe drum se instalează în conformitate cu normativele și regulamentele în vigoare și trebuie să garanteze securitatea traficului și lucrărilor pe sectorul de drum în reparație sau pe cel de ocolire. Nici o lucrare nu va începe decât după ce a fost coordonată cu poliția, administratorul drumului și s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru, potrivit naturii și duratei sale. De la începerea săpăturilor și până la terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi și de	363. La executarea lucrărilor de terasament este necesar de respectat cerințele NCM A.08.02:2014 „Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. Mijloacele de semnalizare a lucrărilor pe drum se instalează în conformitate cu normativele și regulamentele în vigoare și trebuie să garanteze securitatea traficului și lucrărilor pe sectorul de drum în reparație sau pe cel de ocolire. Nici o lucrare nu va începe decât după ce a fost coordonată cu poliția, administratorul drumului și s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru, potrivit naturii și duratei sale. De la începerea săpăturilor și până la terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi și de noapte, iar unde este cazul, circulația este dirijată de o persoană instruită în acest scop.

	noapte, iar unde este cazul, circulația este dirijată de o persoană instruită în acest scop.”	
365. În timpul efectuării lucrărilor de foraj pe traseul conductei de gaze din partea carosabilă a transportului, trebuie instalate indicatoare rutiere la distanța de 5 m până la locul de efectuare a lucrărilor, conform cerințelor de securitate a circulației rutiere.	1.3.47. punctul 365 se exclude	–
369. Pentru a evita nimerirea prafului în ochi, purjarea sondei trebuie efectuată în ochelari de protecție.	1.3.48. punctul 369 va avea următorul cuprins: „La lucrările unde există pericolul accidentării la ochi datorită acțiunii particulelor solide sau lichide (metal, lemn, roci, stropi de solvenți, acizi, baze etc.) trebuie utilizați ochelari de protecție adecvați pentru lucrarea respectivă sau viziere de protecție corespunzătoare.”	369. La lucrările unde există pericolul accidentării la ochi datorită acțiunii particulelor solide sau lichide (metal, lemn, roci, stropi de solvenți, acizi, baze etc.) trebuie utilizați ochelari de protecție adecvați pentru lucrarea respectivă sau viziere de protecție corespunzătoare.
374. Până la începutul lucrărilor de terasament pe străzi și în curți înainte de excavația șurfului, sondei sau tranșeei, trebuie întreprinse următoarele acțiuni: 1) împrejmuirea pe tot perimetrul a locului de desfășurare a lucrărilor; 2) expunerea indicatoarelor rutiere la distanța de 5 m de partea carosabilă a drumului, în cazul efectuării lucrărilor în stradă; 3) instalarea, în cazul vizibilității reduse, pe împrejurimi din partea din față, la înălțimea de 1,5 m, a unui girofar și iluminarea locului de lucru cu proiectoare sau lămpi electrice portative, instalate la înălțimea nu mai mică de 2 m, cablul electric având izolația în stare perfectă și fiind pozat în furtun de cauciuc, în timp ce lămpile electrice sînt încorporate în plase de protecție.	1.3.49. punctele 374 și 377 se exclud	–

377. Lucrările ce țin de excavarea tranșelor și sondelor trebuie efectuate în corespundere cu indicațiile capitolului „Lucrări de terasament” al normativelor în construcții privind tehnica securității.		
390. În cazul existenței în locurile de excavare a tranșelor și sondelor ale rețelei de cabluri electrice, nu se permite utilizarea sculelor de percuție, care pot defecta cablurile: răngi, târnăcoape, lopeți pneumatice etc.	1.3.50. punctul 390 va avea următorul cuprins: „În cazul depistării, la locul executării lucrărilor, a comunicațiilor și construcțiilor subterane care nu sânt reflectate în documentația de proiect, lucrările se sistează imediat și se iau măsuri de asigurare a integrității acestor comunicații și construcții, se stabilește apartenența lor și se solicită prezența reprezentantului întreprinderii de exploatare a acestor comunicații și construcții. Săparea șanțului în zone în care sunt întâlnite alte conducte, cabluri electrice sau telefonice etc. se va face manual, cu aprobarea și sub supravegherea proprietarilor rețelelor respective.”	390. În cazul depistării, la locul executării lucrărilor, a comunicațiilor și construcțiilor subterane care nu sunt reflectate în documentația de proiect, lucrările se sistează imediat și se iau măsuri de asigurare a integrității acestor comunicații și construcții, se stabilește apartenența lor și se solicită prezența reprezentantului întreprinderii de exploatare a acestor comunicații și construcții. Săparea șanțului în zone în care sunt întâlnite alte conducte, cabluri electrice sau telefonice etc. se va face manual, cu aprobarea și sub supravegherea proprietarilor rețelelor respective.
391. Descoperirea cablurilor trebuie efectuată în prezența reprezentanților întreprinderilor care le exploatează, cu respectarea măsurilor de excludere a posibilității deteriorării cablurilor și a electrocutării muncitorilor.	1.3.51. punctele 391 – 393 și 400 se exclud	–
392. În cazul depistării cablurilor în timpul desfășurării lucrărilor de terasament, acestea trebuie atârinate pentru a evita săgeata de încovoiere și rupere a lor.		
393. Dacă lucrările sînt de lungă durată, cablul trebuie închis într-o cutie de lemn și se interzice de a-l călca.		

400. Scula manuală eliberată muncitorului pentru foraj și efectuarea lucrărilor de terasament trebuie să fie în stare bună.		
401. Se interzice utilizarea sculelor defectate.	1.3.52. punctul 401 va avea următorul cuprins: „Toate uneltele de mână trebuie verificate cu atenție la începutul schimbului de lucru. Este interzisă folosirea sculelor și uneltelor cu defecte.”	401. Toate uneltele de mână trebuie verificate cu atenție la începutul schimbului de lucru. Este interzisă folosirea sculelor și uneltelor cu defecte.
402. Mînerle barosului, lopeților și ciocanelor trebuie să fie bine fixate și capătul mînerului trebuie să fie tăiat, iar după fixarea sculei, să fie fixat prin pană.	1.3.53. punctele 402 - 404 se exclud	—
403. Mînerle barosului, lopeților și ciocanelor trebuie să aibă o formă ovală cu o suprafață bine rindelată, îngroșîndu-se treptat la capătul liber.		
404. Suprafețele de lovire ale barosului, ciocanelor și altor scule nu trebuie să aibă bavuri și adîncituri.		
405. Instrumentul pneumatic utilizat trebuie să asigure protecția lucrărilor și părțile de lucru ale sculei trebuie să fie bine fixate.	1.3.54. punctul 405 va avea următorul cuprins: „Uneltele de mână acționate electric sau pneumatic trebuie prevăzute cu dispozitive sigure de fixare a sculei, precum și cu dispozitive care să împiedice funcționarea necomandată a acestora.”	405. Uneltele de mână acționate electric sau pneumatic trebuie prevăzute cu dispozitive sigure de fixare a sculei, precum și cu dispozitive care să împiedice funcționarea necomandată a acestora.
407. La lucrările cu sculele pneumatice se admit muncitori instruiți, care cunosc metodele inofensive de exploatare a acestor scule.	1.3.55. punctul 407 va avea următorul cuprins: „La executarea lucrărilor cu scule și unelte acționate electric sau pneumatic trebuie să se admită numai lucrători care cunosc bine metodele de lucru și măsurile de protecție contra electrocutărilor, precum și măsurile de acordare a	407. La executarea lucrărilor cu scule și unelte acționate electric sau pneumatic trebuie să se admită numai lucrători care cunosc bine metodele de lucru și măsurile de protecție contra electrocutărilor, precum și măsurile de acordare a primului ajutor în caz de electrocutare.

	primului ajutor în caz de electrocutare.”	
428. Înainte de deschiderea capacului fântinii, care se află pe partea carosabilă a drumului la distanța de 10-15 m de la fântină, trebuie expus indicatorul rutier „Lucrări de drumuri”.	1.3.56. punctul 428 se exclude	–
429. În cazul verificării fântinilor în timpul nopții, lăcătușii pentru deservire sînt obligați să transmită semnale șoferilor cu ajutorul lanternei cu lumină de culoare roșie. Dimensiunea unei părți a semnalului trebuie să nu fie mai mică de 550 mm.	1.3.57. punctul 429 va avea următorul cuprins: „În cazul verificării elementelor conductelor și deplasării pe partea carosabilă sau pe acostament, pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, pietonii trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante. Personalul antrenat în lucrări sînt obligați să transmită semnale șoferilor cu ajutorul lanternei cu lumini: în față – de culoare albă, în spate – de culoare roșie.”	429. În cazul verificării elementelor conductelor și deplasării pe partea carosabilă sau pe acostament, pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, pietonii trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante. Personalul antrenat în lucrări sînt obligați să transmită semnale șoferilor cu ajutorul lanternei cu lumini: în față – de culoare albă, în spate – de culoare roșie.
435. Se interzice efectuarea analizei gradului de impurificare a aerului în încăperi, colectoare și fântini cu analizatorul de gaze în alte stări decît în execuție antideflagrantă.	1.3.58. punctul 435 va avea următorul cuprins: „Verificarea tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze naturale, se face periodic, cu aparate pentru detectarea concentrației de gaze naturale, verificate metrologic conform prevederilor legislației în vigoare și se efectuează de către operatorul	435. Verificarea tehnică a conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze naturale, se face periodic, cu aparate pentru detectarea concentrației de gaze naturale, verificate metrologic conform prevederilor legislației în vigoare și se efectuează de către operatorul sistemului de distribuție, conform regulamentelor interne, în funcție de: a) starea tehnică și vechimea conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor; b) densitatea construcțiilor și nivelul de risc în funcție de destinația acestora;

	sistemului de distribuție, conform regulamentelor interne, în funcție de: a) starea tehnică și vechimea conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor; b) densitatea construcțiilor și nivelul de risc în funcție de destinația acestora; c) intensitatea traficului; d) număr de defecte /kilometru; e) alte condiții locale specifice; f) tipul conductelor, oțel sau polietilenă (PE).”	c) intensitatea traficului; d) număr de defecte /kilometru; e) alte condiții locale specifice; f) tipul conductelor, oțel sau polietilenă (PE).
436. La utilizarea analizatoarelor de gaze în condițiile pct.435 se permite numai prelevarea probei aerului, analiza acestuia fiind efectuată în afara locului de muncă.	1.3.59. punctul 436 se exclude	–
475. În cazul pozării conductelor de gaze mai sus de primul etaj, lucrările de deservire tehnică și reparație a conductelor de gaze subterane se efectuează cu utilizarea inventarului mobil special.	1.3.60. punctul 475 va avea următorul cuprins: „La executarea lucrărilor la înălțime trebuie admise numai persoane atestate medical pentru lucru la înălțime, cu pregătire specială. Muncitorii care lucrează la o înălțime ce depășește 1,3 m, unde nu se pot monta dispozitivele pentru prevenirea căderilor de la înălțime, trebuie să poarte centură de siguranță, legată de părțile trainice ale construcției, locurile fiind indicate de maestru sau de responsabilul de lucrări. Înainte de a utiliza centura de siguranță, se verifică amănunțit starea cusăturilor,	475. La executarea lucrărilor la înălțime trebuie admise numai persoane atestate medical pentru lucru la înălțime, cu pregătire specială. Muncitorii care lucrează la o înălțime ce depășește 1,3 m, unde nu se pot monta dispozitivele pentru prevenirea căderilor de la înălțime, trebuie să poarte centură de siguranță, legată de părțile trainice ale construcției, locurile fiind indicate de maestru sau de responsabilul de lucrări. Înainte de a utiliza centura de siguranță, se verifică amănunțit starea cusăturilor, cordonul, părțile metalice, frânghia sau lanțul și cârligele de siguranță. Centura de siguranță se va utiliza, în mod obligatoriu, la toate locurile de muncă unde există pericol de cădere de la înălțime. În timpul efectuării lucrărilor trebuie: - de lucrat în mănuși și capul acoperit;

	cordonul, părțile metalice, frânghia sau lanțul și cârligele de siguranță. Centura de siguranță se va utiliza, în mod obligatoriu, la toate locurile de muncă unde există pericol de cădere de la înălțime. În timpul efectuării lucrărilor trebuie: - de lucrat în mănuși și capul acoperit; - de lucrat în cască de protecție în cazul pericolului căderii obiectelor de la înălțime.”	- de lucrat în cască de protecție în cazul pericolului căderii obiectelor de la înălțime.
497. În procesul exploatării, conductele de gaze exterioare și construcțiile aferente lor trebuie protejate de coroziunea atmosferică prin vopsire periodică, la necesitate, dar nu mai rar de o dată la 5 ani.	1.3.61. punctele 497, 498 și 524 se exclud	—
498. Nuanța culorii de identificare a conductelor de gaze se stabilește în conformitate cu prevederile standardelor moldovenești.		
524. În scopul protecției conductei de gaze de deteriorările posibile, reprezentantul operatorului sistemului de distribuție sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz remite producătorului de lucrări o înștiințare privind efectuarea lucrărilor de excavație în apropierea conductelor de gaze, cu menționarea măsurilor de precauție și a schiței de pozare a conductei de gaze, conturului contactelor anodice cu pământul ale instalațiilor de protecție electrochimică (PEC), liniilor de cablu cu legare de reper și indicarea adâncimii pozării lor.		
	1.3.62. se completează cu punctul 524¹ cu următorul cuprins:	524¹. Rețelele de gaze naturale se exploatează cu respectarea zonelor de protecție stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze

	„524¹. Rețelele de gaze naturale se exploatează cu respectarea zonelor de protecție stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1104 din 14 noiembrie 2018. Proprietarii rețelelor de gaze naturale, operatorii de sistem, autoritățile administrației publice locale, proprietarii/deținătorii de terenuri, persoanele fizice și juridice care desfășoară lucrări sau oricare alte activități în zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale poartă răspundere pentru nerespectarea cerințelor HG 1104/2018 Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale.”	naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1104/2018. Proprietarii rețelelor de gaze naturale, operatorii de sistem, autoritățile administrației publice locale, proprietarii/deținătorii de terenuri, persoanele fizice și juridice care desfășoară lucrări sau oricare alte activități în zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale poartă răspundere pentru nerespectarea cerințelor HG 1104/2018 Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale.
525. Copiile înștiințărilor și schițelor cu recipisa anexată trebuie să se păstreze la operatorul sistemului de distribuție sau la întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz. 526. Întreprinderea care efectuează lucrări de excavare în apropierea conductelor de gaze trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție sau întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare 527. Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de	1.3.63. punctele 525 - 530 se exclud	—

la conducta de gaze este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, conform modelului prezentat în anexa nr.2 la prezentele Cerințe, emisă de operatorul sistemului de distribuție sau de întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare.		
528. La misiunea cu privire la lucrările de terasament trebuie anexată schema amplasării conductei de gaze cu punctele de reper.		
529. La efectuarea lucrărilor de excavare de către orice întreprindere pe traseul conductelor de gaze în funcțiune, operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz, la primirea înștiințării, trebuie să asigure prezența reprezentantului său pe traseu cu scopul de a controla asigurarea stării de integritate a conductelor de gaze.		
530. Reprezentantul operatorului sistemului de distribuție sau al întreprinderii care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz poate să permită acoperirea conductei de gaze numai după inspectarea stării tehnice a conductei de gaze și stratului de nisip.		
531. Acoperirea trebuie să se facă cu nisip pînă la gradăția 0,2 m mai sus de partea superioară a țevii, prin tasarea minuțioasă a acestuia.	1.3.64. punctul 531 va avea următorul cuprins: „După lansarea conductei în șanț, acoperirea cu pământ se face astfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolația. Umplerea șanțurilor se face în straturi subțiri cu grosime maximă de 20 cm, cu pământ mărunțit sau nisip, prin compactare după fiecare strat, în	531. După lansarea conductei în șanț, acoperirea cu pământ se face astfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolația. Umplerea șanțurilor se face în straturi subțiri cu grosime maximă de 20 cm, cu pământ mărunțit sau nisip, prin compactare după fiecare strat, în cazul compactării manuale și conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactării mecanice.

	cazul compactării manuale și conform prevederilor din cartea utilajului de compactare, în cazul compactării mecanice. Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecție a conductei, care se stabilește în funcție de adâncimea de acționare a utilajului la gradul de compactare maximă. În terenurile agricole acoperirea conductei se realizează cu refacerea stratului vegetal, astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.”	Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecție a conductei, care se stabilește în funcție de adâncimea de acționare a utilajului la gradul de compactare maximă. În terenurile agricole acoperirea conductei se realizează cu refacerea stratului vegetal, astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.
554. Gazele naturale livrate prin conductele de gaze trebuie să corespundă cerințelor standardelor moldovenești.	1.3.65. punctul 554 va avea următorul cuprins: „Parametrii de calitate, indicatorii fizico-chimici și alte caracteristici ai gazelor naturale sunt stabiliți conform standardelor de calitate aprobate de organismul național de standardizare.”	554. Parametrii de calitate, indicatorii fizico-chimici și alte caracteristici ai gazelor naturale sunt stabiliți conform standardelor de calitate aprobate de organismul național de standardizare.
555. Operatorul sistemului de distribuție sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze cu forțele propriului serviciu tehnic-gaz trebuie să verifice intensitatea mirosului de gaze.	1.3.66. punctul 555 va avea următorul cuprins: „Operatorul sistemului de distribuție (OSD) sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze trebuie să verifice intensitatea mirosului de gaze. Operatorul sistemului de transport modifică gradul de odorizare a gazelor naturale predate la ieșirea din rețelele de transport, în rețelele de distribuție,	555. Operatorul sistemului de distribuție (OSD) sau întreprinderea care exploatează sistemele de alimentare cu gaze trebuie să verifice intensitatea mirosului de gaze. Operatorul sistemului de transport modifică gradul de odorizare a gazelor naturale predate la ieșirea din rețelele de transport, în rețelele de distribuție, la solicitarea în scris a OSD. Controlul concentrației odorizantului din gazele naturale în punctele finale ale sistemului de distribuție se realizează de operatorul sistemului de distribuție.

	la solicitarea în scris a OSD. Controlul concentrației odorizantului din gazele naturale în punctele finale ale sistemului de distribuție se realizează de operatorul sistemului de distribuție.”	
576. În caz de depistare a defecțiunilor sau efectuării unor lucrări neautorizate în zona de protecție a conductei de gaze, conducătorului serviciului tehnic-gaz trebuie să i se raporteze în scris.	1.3.67. punctul 576 va avea următorul cuprins: „În caz de depistare a defecțiunilor sau efectuării unor lucrări neautorizate în zona de protecție a conductei de gaze, conducătorului serviciului tehnic-gaz trebuie să i se raporteze în scris. Personalul autorizat și persoanele cu funcții de răspundere, care efectuează inspectarea comunicațiilor, amplasate în coridorul tehnic, în cazul constatării executării de către persoane străine a unor lucrări de construcție, explorare sau de altă natură sînt obligați să se convingă de existența acordului corespunzător în scris, iar în cazul lipsei unui asemenea acord sau nerespectarea condițiilor tehnice menționate în acesta – să sisteze lucrările.”	576. În caz de depistare a defecțiunilor sau efectuării unor lucrări neautorizate în zona de protecție a conductei de gaze, conducătorului serviciului tehnic-gaz trebuie să i se raporteze în scris. Personalul autorizat și persoanele cu funcții de răspundere, care efectuează inspectarea comunicațiilor, amplasate în coridorul tehnic, în cazul constatării executării de către persoane străine a unor lucrări de construcție, explorare sau de altă natură sînt obligați să se convingă de existența acordului corespunzător în scris, iar în cazul lipsei unui asemenea acord sau nerespectarea condițiilor tehnice menționate în acesta – să sisteze lucrările.
577. De-a lungul traseului conductei de gaze subterane, pe ambele părți, trebuie să fie rezervate zone de protecție cu lățimea de 2 m, în limitele cărora nu se admite stocarea materialelor, utilajului și amplasarea clădirilor și construcțiilor.	1.3.68. punctele 577 și 591 se exclud	–

591. În baza rezultatelor examinării tehnice trebuie să se întocmească un proces-verbal în care, luînd în considerare defectele depistate și evaluarea stării tehnice, se indică decizia privind posibilitatea de a exploata în continuare conducta de gaze sau necesitatea și termenele de efectuare a reparației sau înlocuirii acesteia.		
	1.3.69. se completează cu punctul 623 ¹ cu următorul conținut: „623 ¹ Evaluarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane se efectuează în conformitate cu cerințele procedurii stipulate în Anexa nr. 2 ¹ din prezentele Cerințe.”	623¹ Evaluarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane se efectuează în conformitate cu cerințele procedurii stipulate în Anexa nr. 2¹ din prezentele Cerințe.
641. Drept utilaj de capacitate mică este considerat utilajul cu o putere unitară calorică de pînă la 60 kW.	1.3.70. la punctul 641 sintagma „60 kW” se substituie cu sintagma „100 kW instalat în casele de locuit și la obiective social comunale.”	641. Drept utilaj de capacitate mică este considerat utilajul cu o putere unitară calorică de pînă la 100 kW instalat în casele de locuit și la obiective social comunale.
647. Instrucțiunile primare al locatarilor din orașe trebuie efectuate în cabinetul tehnic al operatorului sistemului de distribuție la aparatele consumatoare de combustibili gazeși în funcțiune sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.	1.3.71. la punctul 647 cuvîntul „orașe” se substituie cu cuvintele „obiectivele de locuit” și textul „sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.” se substituie cu textul „Instruirea locuitorilor din localitățile rurale se admite în locuințe, la livrarea gazelor.”	647. Instrucțiunile primare al locatarilor din obiectivele de locuit trebuie efectuate în cabinetul tehnic al operatorului sistemului de distribuție la aparatele consumatoare de combustibili gazeși în funcțiune. Instruirea locuitorilor din localitățile rurale se admite în locuințe, la livrarea gazelor.
648. Instruirea locatarilor clădirilor după reparația capitală și a locuitorilor din localitățile rurale se admite în locuințe la livrarea gazelor, în cabinetul tehnic al operatorului sistemului de distribuție la aparatele consumatoare de	1.3.72. punctul 648 va avea următorul conținut: „Instrucțiunile persoanei responsabile pentru exercitarea lucrărilor de exploatare	648. Instrucțiunile persoanei responsabile pentru exercitarea lucrărilor de exploatare inofensivă a conductelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazeși ale întreprinderilor de deservire socială a

combustibili gazeși în funcțiune sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate corespunzător.	inofensivă a conductelor și aparatelor consumatoare de combustili gazeși ale întreprinderilor de deservire socială a populației cu specific neproductiv, clădirilor publice are loc în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate.”	populației cu specific neproductiv, clădirilor publice are loc în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate corespunzător, conform programelor aprobate.
652. La instalarea aparatelor consumatoare de combustibili gazeși în demisolul sau subsolul caselor de locuit individuale, trebuie să fie prevăzute suplimentar: 1) iluminare naturală; 2) ieșire separată în stradă cu uși ce se deschid în exterior; 3) verificarea gradului de impurificare cu gaze a mediului cu ajutorul detectorului de gaz.	1.3.73. la subpunctul 2) din punctul 652 cuvintele „în stradă” se exclude	652. La instalarea aparatelor consumatoare de combustibili gazeși în demisolul sau subsolul caselor de locuit individuale, trebuie să fie prevăzute suplimentar: 1) iluminare naturală; 2) ieșire separată cu uși ce se deschid în exterior; 3) verificarea gradului de impurificare cu gaze a mediului cu ajutorul detectorului de gaz.
656. Înlocuirea buteliilor la instalațiile de butelii de gaze a întreprinderilor social-comunale trebuie efectuată de către muncitorii întreprinderii specializate.	1.3.74. la punctul 656 cuvintele „întreprinderii specializate” se substituie cu cuvintele „operatorului sau persoane juridice specializate”	656. Înlocuirea buteliilor la instalațiile de butelii de gaze a întreprinderilor social-comunale trebuie efectuată de către muncitorii operatorului sau persoane juridice specializate.
657. Se admite livrarea și înlocuirea buteliilor de gaze persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, au fost instruite la întreprinderea specializată și au primit fișa-instrucțiune respectivă, cu imprimatul ștampilei întreprinderii.	1.3.75. punctul 657 va avea următorul conținut: „Livrarea și punerea în exploatare a instalațiilor de butelii individuale se admite persoanelor ce au atins vârsta de 18 ani, instruite în modul prevăzut de cadrul legal cu deținerea permisului de exercitare în domeniu.”	657. Livrarea și punerea în exploatare a instalațiilor de butelii individuale se admite persoanelor ce au atins vârsta de 18 ani, instruite în modul prevăzut de cadrul legal cu deținerea permisului de exercitare în domeniu.
664. Verificarea tehnică primară și după reparație a coșurilor de fum și canalelor de ventilație trebuie să fie efectuată de către specialiștii instruiți și atestați în ordinea stabilită ale întreprinderilor specializate, cu participarea	1.3.76. la punctul 664 cuvintele „reprezentantului întreprinderii de exploatare a locuințelor (beneficiarului)” se substituie cu cuvintele „administratorului bunului	664. Verificarea tehnică primară și după reparație a coșurilor de fum și canalelor de ventilație trebuie să fie efectuată de către specialiștii instruiți și atestați în ordinea stabilită ale întreprinderilor specializate, cu participarea

reprezentantului întreprinderii de exploatare a locuințelor (beneficiarului).	imobil cu destinație de locuință (gestionarului).”	administratorului bunului imobil cu destinație de locuință (gestionarului).
	1.3.77. se completează cu punctul 674¹ cu următorul cuprins: „674¹ Responsabilitatea pentru verificarea periodică a coșurilor de fum/canalelor de ventilare se atribuie proprietarului clădirii. Responsabilitatea pentru verificarea periodică a coșurilor de fum/canalelor de ventilare în cazul blocurilor locative se atribuie proprietarilor încăperilor izolate, deservire în cazul blocurilor locative se atribuie proprietarilor încăperilor izolate, deservite și tranzitate de coșurile de fum/canalele de ventilare respective. Monitorizarea îndeplinirii verificărilor respective este pusă în sarcina gestionarului/administratorului blocului locativ. Proprietarii apartamentelor sau încăperilor tranzitate de coșurile de fum/canalele de ventilare, poartă răspundere pentru integritatea acestora în limitele unității care-i aparține. Se interzic intervenții neautorizate asupra coșurilor de fum/canalelor de ventilare. În încăperile dotate cu cazane cu cameră de ardere deschisă se interzice instalarea hotelor cu	674¹ Responsabilitatea pentru verificarea periodică a coșurilor de fum/canalelor de ventilare se atribuie proprietarului clădirii. Responsabilitatea pentru verificarea periodică a coșurilor de fum/canalelor de ventilare în cazul blocurilor locative se atribuie proprietarilor încăperilor izolate, deservire în cazul blocurilor locative se atribuie proprietarilor încăperilor izolate, deservite și tranzitate de coșurile de fum/canalele de ventilare respective. Monitorizarea îndeplinirii verificărilor respective este pusă în sarcina gestionarului/administratorului blocului locativ. Proprietarii apartamentelor sau încăperilor tranzitate de coșurile de fum/canalele de ventilare, poartă răspundere pentru integritatea acestora în limitele unității care-i aparține. Se interzic intervenții neautorizate asupra coșurilor de fum/canalelor de ventilare. În încăperile dotate cu cazane cu cameră de ardere deschisă se interzice instalarea hotelor cu aspirare forțată și a sistemelor de refulare forțată.

	aspirare forțată și a sistemelor de refulare forțată.”	
744. Pentru persoanele încadrate în exploatarea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze trebuie să fie elaborate instrucțiuni de serviciu, de producere, instrucțiuni de protecție a muncii la efectuare inofensivă a lucrărilor și de securitate antiincendiară.	1.3.78. la punctul 744 cuvintele „de protecție a muncii” se substituie cu cuvintele „privind securitatea și sănătatea în muncă”	744. Pentru persoanele încadrate în exploatarea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze trebuie să fie elaborate instrucțiuni de serviciu, de producere, instrucțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă la efectuare inofensivă a lucrărilor și de securitate antiincendiară.
806. Umplerea buteliilor de uz casnic și livrarea lor consumatorilor trebuie efectuate la SDÎG, SÎG.	1.3.79. punctul 806 se expune în redacție nouă: „Umplerea buteliilor de uz casnic și livrarea lor consumatorilor trebuie efectuate la SDÎG și SÎG. Se interzice umplerea buteliilor de uz casnic la SAAG.”	806. Umplerea buteliilor de uz casnic și livrarea lor consumatorilor trebuie efectuate la SDÎG și SÎG. Se interzice umplerea buteliilor de uz casnic la SAAG.
923. Teritoriile, încăperile de producție ale stațiilor și posturilor de îmbuteliere a gazelor trebuie asigurate cu mijloace primare de prevenire și stingere a incendiilor.	1.3.80. punctul 923 se expune în redacție nouă: „Încăperile de producție și teritoriile stațiilor de distribuție și îmbuteliere a gazelor lichefiate, stațiilor de îmbuteliere a gazelor lichefiate și stațiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor trebuie să fie dotate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu anexa nr. 3 ¹ .”	923. Încăperile de producție și teritoriile stațiilor de distribuție și îmbuteliere a gazelor lichefiate, stațiilor de îmbuteliere a gazelor lichefiate și stațiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor trebuie să fie dotate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu anexa nr. 3¹.
993. Verificarea tehnică a buteliilor GPL se va efectua de către agenții economici specializați numai la SDÎG.	1.3.81. la punctul 993 cuvintele „agenții economici” se substituie cu cuvintele „operatorii”, textul „numai la SDÎG” se exclude	993. Verificarea tehnică a buteliilor GPL se va efectua de către operatorii specializați.
	1.3.82. se completează cu punctul 993 ¹ cu următorul cuprins: „993 ¹ . Nu se supun înregistrării Organului de control și supraveghere tehnică de stat buteliile pentru stocarea și	993¹. Nu se supun înregistrării Organului de control și supraveghere tehnică de stat buteliile pentru stocarea și transportarea gazelor lichefiate cu o capacitate de până la 100 l inclusiv montate staționar. Responsabilitatea

	transportarea gazelor lichefiate cu o capacitate de până la 100 l inclusiv montate staționar. Responsabilitatea pentru exploatarea inofensivă a buteliilor o poartă proprietarul.”	pentru exploatarea inofensivă a buteliilor o poartă proprietarul.”
1045. Personalul care încarcă și manipulează buteliile pentru gaze lichefiate trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani, să fie instruit și atestat periodic în modul corespunzător.	1.3.83. la punctul 1045 cuvintele „în modul corespunzător” se substituie cu textul „în conformitate cu cerințele Hotărârii de Guvern nr. 467/2024 cu privire la atestarea personalului care activează în domeniul securității industriale.”	1045. Personalul care încarcă și manipulează buteliile pentru gaze lichefiate trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani, să fie instruit și atestat periodic în conformitate cu cerințele Hotărârii de Guvern nr. 467/2024 cu privire la atestarea personalului care activează în domeniul securității industriale.
1103. În cazul depozitelor amenajate în aer liber (tip șopron) distanțele prevăzute în tabelul 7 al NCM G.05.01:2014 „Sisteme de distribuție a gazelor” se vor majora cu 50%, luându-se măsuri corespunzătoare de protecție împotriva razelor solare, intemperiilor (vreme rea), a intervenției persoanelor străine, precum și de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor.	1.3.84. la punctul 1103 cuvintele „protecție a muncii” se substituie cu cuvintele „securitate și sănătate în muncă”	1103. În cazul depozitelor amenajate în aer liber (tip șopron) distanțele prevăzute în tabelul 7 al NCM G.05.01:2014 „Sisteme de distribuție a gazelor” se vor majora cu 50%, luându-se măsuri corespunzătoare de protecție împotriva razelor solare, intemperiilor (vreme rea), a intervenției persoanelor străine, precum și de securitate și sănătate în muncă și de prevenire a incendiilor.
1130. În locurile unde se folosesc butelii se vor afișa reguli de manipulare, afișe privind protecția muncii și prevenirea incendiilor, precum și mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, conform normelor în vigoare.	1.3.85. la punctul 1130 cuvintele „protecția muncii” se substituie cu cuvintele „securitatea și sănătatea în muncă”	1130. În locurile unde se folosesc butelii se vor afișa reguli de manipulare, afișe privind securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea incendiilor, precum și mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, conform normelor în vigoare.
1255. Pentru asigurarea integrității, crearea condițiilor normale de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze și prevenirea avariilor, catastrofelor cu caracter tehnogen și incidentelor, se stabilesc zone de protecție: 1) de-a lungul traseelor conductelor de gaze exterioare și construcțiilor sistemelor de alimentare cu gaze sub formă de sector al suprafeței terestre, este necesară marcarea cu	1.3.86. punctul 1255 se expune în redacție nouă „Rețelele de gaze naturale se exploatează cu respectarea zonelor de protecție stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale,	1255. Rețelele de gaze naturale se exploatează cu respectarea zonelor de protecție stabilite în conformitate cu Regulamentul privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1104/2018.

linii convenționale, de ambele părți, la o depărtare de 2 m, precum și conform cerințelor stabilite în construcții; 2) de-a lungul trecerilor subacvatice ale conductelor de gaze de toate presiunile sub formă de spațiu de apă, mărginit de la suprafața apei până la fund prin planuri verticale, de ambele părți la o depărtare de 50 m de la axele liniilor extreme ale conductelor.	aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1104/2018.”	
1464. Echipa SDIT trebuie să fie dotată cu automobil special de urgență echipat cu stații radio, sirenă, far cu lumină intermitentă și completată în conformitate cu anexa nr.5 la prezentele Cerințe.	1.3.87. la punctul 1464 textul „anexa nr. 5” se substituie cu textul „anexa nr. 5”.	1464. Echipa SDIT trebuie să fie dotată cu automobil special de urgență echipat cu stații radio, sirenă, far cu lumină intermitentă și completată în conformitate cu anexa nr. 5¹ la prezentele Cerințe.
1508. Persoana responsabilă de exercitarea controlului de producție este în drept: 1) să aibă în orice timp acces liber la obiectele industriale periculoase; 2) să studieze documentele necesare pentru aprecierea stării securității industriale; 3) să participe la elaborarea și revizuirea declarațiilor securității industriale; 4) să participe în activitatea comisiei de cercetare tehnică a cauzelor avariilor, incidentelor și catastrofelor cu caracter tehnogen la obiectele industriale periculoase; 5) să înainteze conducătorului întreprinderii propuneri privind stimularea lucrătorilor care participă la elaborarea și realizarea acțiunilor de îmbunătățire a securității industriale.	1.3.88. la subpunctul 4) din punctul 1508 cuvintele „catastrofelor cu caracter tehnogen” se substituie cu cuvintele „accidentelor majore”	1508. Persoana responsabilă de exercitarea controlului de producție este în drept: 1) să aibă în orice timp acces liber la obiectele industriale periculoase; 2) să studieze documentele necesare pentru aprecierea stării securității industriale; 3) să participe la elaborarea și revizuirea declarațiilor securității industriale; 4) să participe în activitatea comisiei de cercetare tehnică a cauzelor avariilor, incidentelor și accidentelor majore la obiectele industriale periculoase; 5) să înainteze conducătorului întreprinderii propuneri privind stimularea lucrătorilor care participă la elaborarea și realizarea acțiunilor de îmbunătățire a securității industriale.
1517. Acțiunile privind lichidarea abaterilor de la cerințele securității industriale, precum și de prevenire a lor trebuie să fie adecvate gradului de risc de producere a catastrofelor cu caracter tehnogen și avariilor.	1.3.89. la punctul 1517 cuvintele „catastrofelor cu caracter tehnogen și” se exclud, punctul se completează cu cuvintele „sau accidentelor majore”	1517. Acțiunile privind lichidarea abaterilor de la cerințele securității industriale, precum și de prevenire a lor trebuie să fie adecvate gradului de risc de producere a avariilor sau accidentelor majore .
Capitolul X	1.3.90. la denumirea Capitolul X	Capitolul X CERCETAREA TEHNICĂ A CAUZELOR AVARIEI

CERCETAREA TEHNICĂ A CAUZELOR VARIEI, CATASTROFEI CU CARACTER TEHNOGEN ȘI/SAU INCIDENTULUI	textul „ , CATASTROFEI CU CARACTER TEHNOGEN” se exclude	ȘI/SAU INCIDENTULUI
1525. Cercetarea tehnică a cauzelor avariei, catastrofei cu caracter tehnogen și/sau incidentului care au avut loc la obiectele industriale periculoase este reglementată de prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr.71 din 22 aprilie 2014 „Cu privire la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul securității industriale NRS 01-04:2014 „Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei și de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei”.	1.3.91. punctul 1525 se expune în redacție nouă: „Cercetarea tehnică a cauzelor avariei și/sau incidentului care au avut loc la obiectivele industriale sau la instalațiile tehnice/sisteme tehnologice potențial periculoase se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariilor și incidentelor în domeniul securității industriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 369/2024 și cap. V al Legii nr. 151/2022 „Prevenirea, localizarea și lichidarea consecințelor avariilor”.	1525. Cercetarea tehnică a cauzelor avariei și/sau incidentului care au avut loc la obiectivele industriale sau la instalațiile tehnice/sisteme tehnologice potențial periculoase se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariilor și incidentelor în domeniul securității industriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 369/2024 și cap. V al Legii nr. 151/2022 „Prevenirea, localizarea și lichidarea consecințelor avariilor”.
Anexa nr. 2 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale	1.3.92. Anexa nr. 2 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, se exclude	—
Anexa nr. 5 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale Lista mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor pentru încăperile de producție și teritoriile stațiilor de distribuție și îmbuteliere a gazelor lichefiate, stațiilor de îmbuteliere a gazelor lichefiate și stațiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor	1.3.93. Anexa nr. 5 se modifică în „Anexa nr. 3¹”	Anexa nr. 3¹ la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale Lista mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor pentru încăperile de producție și teritoriile stațiilor de distribuție și îmbuteliere a gazelor lichefiate, stațiilor de îmbuteliere a gazelor lichefiate și stațiilor de alimentare cu gaze lichefiate a automobilelor

Anexa nr. 6 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale Cartea tehnică unificată de exploatare a conductelor de gaze subterane	1.3.94. Anexa nr. 6 se modifică în „Anexa nr. 1 ¹ ”	Anexa nr. 1¹ la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale Cartea tehnică unificată de exploatare a conductelor de gaze subterane
	1.3.95. se completează cu Anexa nr. 2 ¹ la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale Evaluarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane	Anexa nr. 2¹ la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale Evaluarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane
	1.3.96. se completează cu Anexa nr. 5 ¹ la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale LISTA mijloacelor de protecție și materialelor tehnice pentru dotarea unităților de transport de intervenții și reparații ale serviciului tehnic-gaz	Anexa nr. 5¹ la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale LISTA mijloacelor de protecție și materialelor tehnice pentru dotarea unităților de transport de intervenții și reparații ale serviciului tehnic-gaz
La Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1117/2002		
51. Alimentarea automobilelor și altor mijloace de transport la coloanele de distribuție a produselor petroliere și uleiurilor se efectuează de către operatorul stației ori de către șofer, în mod independent, sub supravegherea operatorului. Se permite, de asemenea, livrarea produselor petroliere în ambalajul (canistre metalice) cumpărătorului.	2. în Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere 2.1. la punctul 51, propozițiile a doua și a treia, vor avea următorul cuprins: „Se permite, de asemenea, livrarea produselor petroliere (cu excepția gazului petrolier lichefiat) în	51. Alimentarea automobilelor și altor mijloace de transport la coloanele de distribuție a produselor petroliere și uleiurilor se efectuează de către operatorul stației ori de către șofer, în mod independent, sub supravegherea operatorului. Se permite, de asemenea, livrarea produselor petroliere (cu excepția gazului petrolier lichefiat) în recipiente de consum, în special canistre

Se interzice livrarea produselor petroliere principale în ambalaj din polimeri sau de sticlă.	recipiente de consum, în special canistre metalice și canistre din material plastic, care sunt destinate depozitării produselor petroliere și care sunt marcate corespunzător (imprimare pe pereții acestora). Eliberarea combustibilului într-un recipient de sticlă este interzisă.”	metalice și canistre din material plastic, care sunt destinate depozitării produselor petroliere și care sunt marcate corespunzător (imprimare pe pereții acestora). Eliberarea combustibilului într-un recipient de sticlă este interzisă.
---	--	--

Secretar de stat

Cristina CEBAN