

1.	Corespunde starea tehnică a izolației termice?	Pct.4.1.8 NRS 35-03-70:2006					14
2.	Corespunde starea tehnică a indicatorilor de deplasare a conductei în locurile proiectate și organizarea controlului deplasării conductelor?	Pct.4.5 NRS 35-03-70:2006					12
3.	Corespunde starea tehnică a pilonilor staționari și mobili?	Pct.4.6.1 NRS 35-03-70:2006					10
4.	Corespunde starea tehnică și funcționalitatea sistemelor de drenare?	Pct.4.7.1 NRS 35-03-70:2006					12
5.	Corespunde starea tehnică și funcționalitatea aparatelor și dispozitivelor de siguranță, corespunde amplasarea și sigilarea acestora documentației de proiect?	Cap.4.8 NRS 35-03-70:2006					12
6.	Există rezultatele controlului metalului conductelor, coturilor conductelor de abur și elementelor schimbate a sectoarelor defectate?	Pct.5.2.10 NRS 35-03-70:2006					12
7.	Deține cartea tehnică și anexele cu schemele conductei aprobate de inginerul șef al întreprinderii?	Pct.7.1.1 NRS 35-03-70:2006					12
8.	Se efectuează conform cerințelor actelor normativ-tehnice verificările tehnice a conductelor?	Pct. 7.2.1 NRS 35-03-70:2006					10
9.	A fost asigurată recepția pentru punerea în funcțiune a conductelor de abur și apă fierbinte în ordinea stabilită ?	Pct.7.3 NRS 35-03-70:2006					11
10.	Corespund datele aplicate pe plăcuta de pe conducte cu inscripția în cartea tehnică?	Pct. 7.3.3 NRS 35-03-70:2006					8
11.	Deține ordinul cu privire la organizarea supravegherii tehnice și desemnarea persoanei responsabile de funcționarea și exploatarea inofensivă a conductelor?	Pct.8.1.1 lit. a) NRS 35-03-70:2006					12
12.	Deține instrucțiunile elaborate și aprobate pentru persoanele responsabile și persoanele de deservire (și prezența acestora la locul de lucru)?	Pct.8.1.1 lit. b), d) și h) NRS35-03-70:2006					11
13.	Deține ordinul de desemnare a numărului necesar de persoane la deservirea conductelor?	Pct.8.1.1. lit. c) NRS 35-03-70:2006					12
14.	Se efectuează reparația și deservirea conductelor și	Pct.8.1.8 NRS 35-					10

	instalațiilor aferente pentru întreținerea în stare bună de funcționare, conform graficului aprobat?	03-70:2006					
15.	Se efectuează măsurările cu întocmirea documentelor rezultatelor controlului deplasărilor termice ale conductei conform instrucțiunii?	Pct.8.1.9 lit. e) NRS 35-03-70:2006					9
16.	Corespund manometrele și verificările acestora cu sigilarea sau poansonarea lor?	Pct.8.2.8 și 8.2.9 NRS 35-03-70:2006					10
17.	Se asigură controlul stării tehnice a utilajului cu înscrierile în registrul de tură?	Pct.8.2.7 NRS 35-03-70:2006					14
18.	Deține registrul de verificare a manometrelor?	Pct.8.2.8 NRS 35-03-70:2006					8
19.	Deține registrele de întreținere și reparație cu înscrierile corespunzătoare?	Pct.8.3.3 NRS 35-03-70:2006					8
20.	Se asigură îngrădirea, amplasarea semnelor de avertizare, inscripțiilor și informare p/u limitarea accesului în încăperile și locurile specifice conform proiectului? (<i>după caz</i>)	Cap.9 NRS 35-03-70:2006					10
21.	Corespund culorile și inscripțiile pe conducte cu cerințele Reglementărilor tehnice.	Pct.9.1 NRS 35-03-70:2006					7
22.	Deține actul de verificare a eficacității funcționării prizei de pământ a conductelor și dispozitivelor de siguranță și reglare?	NAIE					7

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						

Total						
--------------	--	--	--	--	--	--

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Clasificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	NRS 35-03-70:2006	Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte” aprobat prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1853-RT din 12.12.2005
2.	NAIE	Normele de amenajare a instalațiilor electrice

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)