

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chișinău str. Pușkin, 22, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: secretariat@inst.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr. 4.1/INST
cerințe generale în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de APCSP la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Pericol de incendiu funcțional a clădirilor				
Pericolul de explozie- incendiu și de incendiu al clădirilor și al încăperilor de producție și de depozitare				
Suprafața obiectivului				

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebarea	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Se respectă distanțele de siguranță la foc?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; Pct.5.1.2 NCM B.01.03-2016; Anexa nr.1 CHиП 2.07.01-89*; pct.5.20 NCM B.01.04-2018; pct.7.16-7.17 NCM E.03.02-2014; pct. 15.1.1 NCM B.01.05:2019					10
2.	Este asigurat accesul pentru autospeciale de intervenție la incendiu către construcții și surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor? (nr./dimensiunile)	Art.10, 24, 108 HG 847 din 07.12.2022; pct. 8.2 NCM E.03.02-2014; pct.6 NCM B.01.04-2018					20
3.	Corespunde obiectivul gradului de rezistență la foc?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.5.14 NCM E.03.02-2014; pct. 5.4.1 CP E. 03.01:2019					14
4.	Elementele constructive combustibile ale acoperișului sunt supuse prelucrării cu substanțe de protecție antifoc?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct. 5.4.1 CP E.03.01:2019; pct. 5.1.4.4 NCM C.01.10:2016					14
5.	Sunt prezente barierele antifoc și sunt completate golurile acestora (ușile)?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.7.1 NCM E.03.02-2014					14
6.	Corespund căile și ieșirile de evacuare normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor?	Art.55-61 HG 847 din 07.12.2022; pct. 6.9 – 6.35 NCM E.03.02-2014					20
7.	Corespunde direcția de deschidere a ușilor pe căile de evacuare ?	Art.56 HG 847 din					20

		07.12.2022; pct.6.17 NCM E.03.02-2014					
8.	Sunt prezente dispozitivele de autoînchidere și etanșare la fum la ușile caselor scării?	Pct.6.18 NCM E.03.02-2014					6
9.	Este asigurată neadmiterea blocării căilor de evacuare cu materiale combustibile, amplasarea mobilierului, etc.?	Art.55-57 HG 847 din 07.12.2022					20
10.	Este asigurată neadmiterea finisării a căilor de evacuare cu materiale combustibile?	Art.57 HG 847 din 07.12.2022					15
11.	Să respecte amplasarea și utilizarea buteliilor cu hidrocarburi gazoase lichefiate în clădiri și încăperi conform prevederilor legale?	Art.102, 246 HG 847 din 07.12.2022					20
12.	Este asigurată prezența iluminării artificiale/naturale a caselor de scări, coridoarelor comune, holurilor, etc.?	Art.57 HG 847 din 07.12.2022; pct.6.22 NCM E.03.02-2014; pct.8.9.2 NCM C.04.02:2017; pct.5-6 CP C.04.04-2012					15
13.	Este asigurată prezența, amplasarea și corespunderea indicatoarelor de evacuare?	Art.61 HG 847 din 07.12.2022; pct.8.9.8 NCM C.04.02:2017; pct.5-6 CP C.04.04-2012					15
14.	Este asigurată prezența, amplasarea și corespunderea planurilor de evacuare?	Art.18 HG 847 din 07.12.2022					6
15.	Este asigurat accesul în subsoluri și poduri ?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.6.9 NCM E.03.02-2014					6
16.	Este dotat obiectivul cu instalații automate de stingere, semnalizare și înștiințare a incendiilor, precum și protecției antifum ?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.5.5 NCM E.03.03-2018; pct.6.5 NCM E.03.02-2014; pct.5 СНиП 2.04.05-91					20
17.	Există certificarea tehnică a expertului tehnic atestat în domeniu, cu privire la corespunderea instalațiilor automate de semnalizare și avertizare la incendiu cerințelor normelor în vigoare și posibilității	Pct.110 HG 847 din 07.12.2022; pct.4.6 NCM E. 03.03:2018					10

	exploatării ulterioare a acestora? (cel puțin o dată la 5 ani)					
18.	Este organizată deservirea tehnică (contractul de deservire tehnică) a instalațiilor automate împotriva incendiilor?	Pct.110 HG 847 din 07.12.2022; Pct.9.5.5 NCM E. 03.03:2018				14
19.	Există documentația cu privire la deservirea și controlul efectuat al instalațiilor de protecție împotriva incendiilor?	Pct.110 HG 847 din 07.12.2022				5
20.	Este asigurat obiectivul cu apeductul interior pentru stingere a incendiilor?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.8 NCM G.03.03:2015				15
21.	Obiectivul este asigurat cu sursele exterioare de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție la incendii?	Art.2 HG 847 din 07.12.2022; pct.2.11 СНиП 2.04.02-84*				15
22.	Se efectuează verificarea capacității de funcționare a rețelelor și surselor de apă (minimum de două ori pe an)?	Pct.103 HG 847 din 07.12.2022				15
23.	Este asigurată prezența actelor, eliberate de specialiștii atestați, de verificarea anuală a coșurilor de fum și/sau a canalelor de ventilare, a sistemelor de ventilare, a instalațiilor electrice și a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși?	Art.11 lit. l) Legea nr. 267/1994; art.10 HG 847 din 07.12.2022				10
24.	Este asigurată prezența certificatului privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor?	Art.11 lit. a) Legea nr.267/1994; Art.6, 10 HG 847 din 07.12.2022				10
25.	Există declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile și edificiile din gestiune?	Art.10 lit. m) Legea nr. 267/1994; Art.10 HG 847 din 07.12.2022				15
26.	Este asigurată prezența mijloacelor de primă intervenție pentru stingerea incendiilor, valabilitatea, tipul, numărul, prezența certificatului de conformitate?	Art.122 HG 847 din 07.12.2022				20
27.	Este numită persoana responsabilă de apărarea împotriva incendiilor la obiectiv?	Art.4, 6 HG 847 din 07.12.2022				6
28.	Există instrucțiunii privind măsurile de apărare împotriva incendiilor?	Art.4 HG 847 din 07.12.2022				8
29.	Este desfășurat instructajul în domeniul securității la incendiu cu personalul angajat?	Art.5 HG 847 din 07.12.2022				10
30.	Sunt create formațiunile benevole de	Art.6 Legea nr.				6

	pompieri?	267/1994; art.7, 10 HG 847 din 07.12.2022					
--	-----------	--	--	--	--	--	--

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 – 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 267 din 09.11.1994	Privind apărarea împotriva incendiilor
2.	HG 847 din 07.12.2022	Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova
3.	HG Nr.936 din 16.08.2006	Pentru aprobarea regulamentului privind expertiza tehnică în construcții
4.	NCM A.07.02-2012	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale
5.	NCM B.01.04:2018	Sistematizarea teritoriului și a localităților. Planuri generale ale întreprinderilor agricole
6.	NCM B.01.03-2016	Planuri generale ale întreprinderilor industriale
7.	NCM C.04.02:2017	Exigente funcționale. Iluminatul natural și artificial
8.	NCM G.03.03:2015	Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare
9.	NCM E.03.02-2014	Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
10.	NCM E. 03.03:2018	Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu
11.	CP C.04.04-2012	Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranță în clădiri și construcții
12.	СНиП 2.07.01-89*	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
13.	СНиП 2.04.05-91	Отопление, вентиляция и кондиционирование
14.	CP E. 03.01:2019	Siguranța la incendii. Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor
15.	NCM B.01.05:2019	Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)