

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
MD-2005, mun. Chișinău str. Pușkin, 22, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail: secretariat@inst.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
nr. 4.3 /INST
cerințe generale în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor
pentru obiective agricole

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă <i>(deținută de APCSP la data inițierii controlului)</i>	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă <i>(se bifează dacă este cazul)</i>	Informația revizuită în cadrul controlului <i>(se completează dacă este cazul)</i>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Pericol de incendiu funcțional a clădirilor				
Pericolul de explozie-incendiu și de incendiu al clădirilor și al încăperilor de producție și de depozitare				
Suprafața obiectivului				

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebarea	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Este asigurată divizarea masivelor cerealiere în sectoare cu aria de maxim 30 ha și izolarea acestora, precum și de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere prin fișii cosite cu lățimea de cel puțin 6 metri și arate cu lățimea de cel puțin 4 metri?	Art. 507, alin. 4) HG 847 din 07.12.2022					20
2.	Este organizată dotarea punctelor de recoltare cu un tractor și un plug pentru asigurarea intervenției rapide în caz de incendiu?	Art.507, alin. 5) HG 847 din 07.12.2022					15
3.	Mașinile agricole și autovehiculele sunt dotate cu mijloace de prima intervenție în caz de incendiu?	Art. 509 HG 847 din 07.12.2022					15
4.	Este asigurată interzicerea efectuării lucrărilor de reparații a tehnicii în lanuri, depozite sau la distanțe mai mici de 100 metri față de acestea?	Art. 511 HG 847 din 07.12.2022					10
5.	La păstrarea cerealelor în grămezi, se respectă distanța de la vârful grămezii până la elementele de acoperire combustibile, precum și până la corpurile de iluminat și cablurile electrice de cel puțin 0,5 metri?	Art. 517 HG 847 din 07.12.2022					10
6.	În locurile de transportare a cerealelor în golurile barierelor antifoc sunt instalate porți cu limită de rezistență la foc EI 15 ?	Art. 518 HG 847 din 07.12.2022					10
7.	Este asigurată interzicerea păstrării cerealelor împreună cu diferite materiale și utilaje ?	Art. 519 alin.1) HG 847 din 07.12.2022					15
8.	Este asigurată interzicerea utilizării în interiorul încăperilor de depozitare a mașinilor de curățat și a altor mașini cu motoare cu ardere internă ?	Art. 519 alin.2) HG 847 din 07.12.2022					15
9.	Este asigurată interzicerea punerea în funcție (aprinderea) uscătoriilor care funcționează cu combustibil solid, utilizând în acest scop LUI și LC ?	Art. 519 alin.4) HG 847 din 07.12.2022					15
10.	În procesul ventilare a cerealelor în depozite este respectată distanța de cel puțin 2,5 metri de amplasare a ventilatoarelor de la pereții combustibili, conductele de aer sunt executate din materiale incombustibile ?	Art. 523 HG 847 din 07.12.2022					7
11.	Este respectată păstrarea rezervelor de	Art. 524 HG					7

	nutreț fibros în construcții anexe sau încorporate, separate de clădirile fermelor prin pereți plini (pereți despărțitori) și planșee cu limita de rezistență la foc de minimum REI 45?	847 din 07.12.2022				
12.	Este respectată amplasarea stogurilor, șoproanelor și stivelor de nutreț fibros la distanțe de cel puțin 15 metri de la liniile de energie electrică, 20 metri de la drumuri și 50 metri de la clădiri, instalații și zone forestiere ?	Art. 526 HG 847 din 07.12.2022				15
13.	Sunt arate pe perimetru pe o fâșie nu mai îngustă de 4 metri terenurile pentru amplasarea stogurilor. Distanța de la marginea fâșiei până la stog este prevăzută de cel puțin 15 metri, între stoguri din grupuri - de cel puțin 5 metri ?	Art. 527 HG 847 din 07.12.2022				14
14.	Sunt dotate unitățile tehnice utilizate la depozitele de nutreț fibros cu stingătoare de scînteii ?	Art. 530 HG 847 din 07.12.2022				10
15.	Este asigurată interzicerea blocării ușilor și coridoarelor de evacuare a animalelor sau păsărilor ?	Art. 536 HG 847 din 07.12.2022				15
16.	Este interzisă instalarea sobelor sau coșurilor de evacuare a fumului artizanale și neconforme?	Art. 537 alin.3) HG 847 din 07.12.2022				15
17.	Este asigurată neadmiterea încălzirii spațiilor unde se află animalele în timpul nopții fără supraveghere ?	Art. 537 alin.4) HG 847 din 07.12.2022				20
18.	Este asigurată interzicerea staționării tractoarelor, a autovehiculelor și a altor mașini agricole sau utilaje în adăposturile pentru animale și păsări ?	Art. 537 alin.6) HG 847 din 07.12.2022				10
19.	Este asigurată interzicerea folosirii focului deschis, a sudurii și fumatul în timpul aflării animalelor în încăpere ?	Art. 537 alin.7) HG 847 din 07.12.2022				15

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						

Total						
--------------	--	--	--	--	--	--

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 – 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 267 din 09.11.1994	Privind apărarea împotriva incendiilor
3.	HG 847 din 07.12.2022	Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)