

**INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ**  
MD-2012, mun. Chișinău str. Alexandr Pușkin, 22 tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail:  
secretariat@inst.gov.md

**LISTĂ DE VERIFICARE**  
**nr.1.21 /INST**  
**stații de predare a gazelor naturale (conducte magistrale)**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia \_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_

Sediul unității structurale/funcționale \_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz) \_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului<sup>1</sup>:**

<b>Criteriul<sup>2</sup></b>	<b>Informația curentă (deținută de INST la data inițierii controlului)</b>	<b>Gradul de risc</b>	<b>Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)</b>	<b>Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)</b>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

<sup>1</sup> În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

<sup>2</sup> Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

**IV. Lista de întrebări:**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Întrebări</b>	<b>Referința legală</b>	<b>Conformitate</b>			<b>Comentarii</b>	<b>Punctaj</b>
			<b>Da</b>	<b>Nu</b>	<b>N/c</b>		
1	Sunt în stare bună îngrădirea teritoriului, porțile, indicatoare de securitate cu inscripții de avertizare?	Pct..7.1.4 NRS 35-04-74:2006;					5

2	Sunt prezente instrucțiunile de producție, tehnologice?	Pct. 4.1.4 NRS 35-04-74:2006;					5
3	Sunt prezente graficele aprobate privind îndeplinirea deservirii tehnice și a reparației planificate; schemele tehnologice pentru fiecare sistem de utilaj și a stației în general, registrele de evidență a lucrărilor executate?	Pct. 7.1.3 NRS 35-04-74:2006;					5
4	Sunt în stare tehnică bună recipientele sub presiune, sunt prezente inscripțiile, cărțile recipientelor, se execută cerințele cu privire la exploatarea lor în volum și termenii stabiliți?	Pct.9.3, 9.4, 10.1.1 – 10.4.6 NRS 35-03-67:2004;					10
5	Corespunde conform graficului periodicitatea verificării mijloacelor de măsurare și control coordonat cu Serviciul metrologic?	Pct.8.2.9 NRS 35-04-74:2006;					5
6	Este elaborată instrucțiunea privind transportarea, eliberarea, utilizarea metanolului?	Pct.9.6.5 NRS 35-04-74:2006;					5
7	Este în starea tehnică bună instalația cu metanol, se aplică măsurile de securitate la utilizarea metanolului?	Pct.9.6.4 NRS 35-04-74:2006;					10
8	Este dotat obiectul cu echipament de protecție în timpul lucrărilor de manipulare a odorantului?	Pct.7.2.9 NRS 35-04-74:2006;					10
9	Sunt dotat instalațiile electrice, AMC și A, iluminarea electrică, ale instalația de odorizare cu echipament de protecție antiexploziv?	Pct.7.2.14 NRS 35-04-74:2006;					10
10	Sunt numerotate armaturile de închidere, reglare conform schemei tehnologice?	pct. 748 HG nr. 552/2017					5
11	Este indicată pe maneta armaturii direcția rotirii la deschiderea și închiderea ei?	pct. 757 HG nr. 552/2017					5
12	Este dotat obiectivul cu legătura telefonică și radio?	Pct.4.6.8 NRS 35-04-74:2006					5
13	Sunt verificate sistematic bună starea funcționării mijloacelor de legătură telefonică și radio a serviciului de dispecerat și echipei de pompieri?	Pct. 8.3.11NRS 35-04-74:2006					5
14	Este afișat lista numerelor de contact a persoanelor cu	Pct. 8.3.12NRS 35-04-74:2006					5

	funcție de răspundere și al serviciului național pentru apeluri de urgență 112?						
15	Este întocmită lista lucrărilor cu pericol de gaze pentru fiecare serviciu (secție, sector, subdiviziune), aprobată de conducerea întreprinderii și adusă la cunoștința muncitorilor, personalului tehnic contra semnăturii?	Pct.10.3.4 NRS 35-04-74:2006					10
16		Pct.10.3.3 NRS 35-04-74:2006					5
17	Este elaborată lista persoanelor cu funcție de răspundere ce au dreptul să elibereze permisiunile de lucru cu pericol de gaze, aprobarea și coordonarea lui?	Pct.10.3.5 NRS 35-04-74:2006					5
18	Sunt semnați persoanele care au trecut instructajul în permisul de lucru înainte de începerea lucrărilor cu pericol de gaze?	Pct.10.3.10 NRS 35-04-74:2006					10
19	Sunt exploatate rețelele termice, punctele termice, instalațiile consumatoare de energie termică în conformitate cu cerințele normative de profil elaborate și aprobate în mod stabilit?	Pct.9.4.3 NRS 35-04-74:2006					5
20	Se verifică de către organizație specializată starea tehnică și eficiența funcționării sistemului de ventilare conform graficului dar nu mai rar de odată în an?	Pct.9.4.13 NRS 35-04-74:2006					10
21	Se declanșează automat ventilarea de avarie în caz când concentrația substanțelor combustibile (cu pericol de explozie) în aerul încăperii va fi de la 15% până la 20%?	Pct.9.4.15 NRS 35-04-74:2006					10
22	?????	Pct.9.4.16 NRS 35-04-74:2006					5
23	Sunt numerotate fântânele canalizării industriale și permanent închise?	Pct.9.5.8 NRS 35-04-74:2006					5
24	Sunt înregistrare în registru autorizațiile de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze, sunt numerotate, broșate și sigilate paginile registrului?	pct. 44 HG nr. 552/2017					5

#### V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări	Numărul de încălcări	Gradul de conformare	Ponderea valorică	Ponderea valorică a	Gradul de conformar
-----------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

	<b>conform clasificării încălcărilor</b> (toate întrebările aplicate)	<b>constatate în cadrul controlului</b> (toate întrebările neconforme)	<b>conform numărului de încălcări %</b> (1-(col 3/col 2) x100%)	<b>totală conform clasificării încălcărilor</b> (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	<b>încălcărilor constatate în cadrul controlului</b> (suma punctajului întrebărilor neconforme)	<b>e conform numărului de încălcări %</b> (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
<b>Total</b>						

#### VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

#### VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o	Indicativul	Titlul
1.	Hotărîrea Guvernului nr.552 din 12.07.2017	Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale
2.	NRS 35-04-74: 2006	Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale, aprobate prin hotărîrea Serviciului Standardizare și Metrologie nr.2005-RT din 25.05.2006
3.	NRS 35-04-77: 2006	Reguli de protecție a conductelor magistrale, aprobate prin hotărîrea Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1923-RT din 14.04.2006
4.	NRS 35-03-67:2004	Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, aprobate prin hotărîrea Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1625-RT din 17.12.2004
5.		Reguli privind exploatarea tehnică a gazoductelor magistrale, incluse în lista documentelor normative în vigoare pe teritoriul RM prin ordinul nr.7 din 11.02.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale si Construcțiilor
6.		Reguli privind exploatarea tehnică a stațiilor de distribuție a gazelor conductelor magistrale, incluse în lista documentelor normative în vigoare pe teritoriul RM prin ordinul nr.7 din 11.02.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale si Construcțiilor
7.	NRS 35-05-32:2001	Reguli cu privire la organizarea executării inofensive a lucrărilor cu foc la obiecte inflamabile și deflagrante, aprobate prin hotărîrea Departamentului „Moldova-Standart” nr. 939-RT din 19.06.2001

Întocmită la data de \_\_\_\_\_

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
( Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)