

**INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ**  
MD-2012, mun. Chișinău str. Alexandr Pușkin, 22, tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84,  
e-mail: secretariat@inst.gov.md

**LISTĂ DE VERIFICARE**  
**nr.1.4.2/INST**  
**stații de măsurare a gazelor naturale (conduce magistrale)**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_  
Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia \_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_  
Sediul unității structurale/funcționale \_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz) \_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului<sup>1</sup>:**

<b>Criteriul<sup>2</sup></b>	<b>Informația curentă (deținută de INST la data inițierii controlului)</b>	<b>Gradul de risc</b>	<b>Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)</b>	<b>Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)</b>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

<sup>1</sup> În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

<sup>2</sup> Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

**IV. Lista de întrebări:**

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Sunt în stare bună îngrădirea teritoriului, clădirile și construcțiile, fundațiile și zonele de deservire/întreținere a echipamentelor, iluminarea teritoriului;	Pct.4.6.5 NRS 35-04-74:2006;					5
2.	Sunt prezente instrucțiunile de producție, tehnologice, speciale; graficele aprobate privind îndeplinirea deservirii tehnice și a reparațiilor planificate; schemele tehnologice pentru fiecare sistem de utilaj și a stației în general, registrele de evidență a lucrărilor executate?	Pct.7.1.3 NRS 35-04-74:2006					5
3.	Sunt în stare bună instalațiile electrice, paratrăsnetele, prizele de pământ, se îndeplinesc lucrările de deservire și măsurările periodice acestora în volumul și termenii stabiliți?	Pct.8.1 NRS 35-04-74:2006					10
4.	Sunt în stare tehnică bună aparatele de măsură și control, mijloacele de automatizare, se îndeplinesc lucrările de deservire tehnică și verificările lor?	Pct.8.2 NRS 35-04-74:2006; pct.39 - 41					10
5.	Este în starea tehnică bună armătura de închidere, este prezentă numerotarea ei și a utilajelor din componența nodurilor de robinete și de recepție și lansare a instalațiilor de curățare în conformitate cu schemele tehnologice, se îndeplinesc lucrările de deservire tehnică și reparațiile acestora în volumul și termenii stabiliți?	Pct.4.6.27 NRS 35-04-74:2006					10
6.	Sunt în stare tehnică bună recipientele sub presiune, sunt prezente inscripțiile, cărțile recipientelor, se execută cerințele cu privire la exploatarea lor în volum și termenii stabiliți?	Pct. 9.3 NRS 35-03-67:2004					10

7.	Este dotat cu legătură telefonică sigură și legătură radio permanentă ?	Pct.4.6.8 NRS 35-04-74:2006;					5
8.	Se execută cerințele privind organizarea și îndeplinirea lucrărilor periculoase cu gaze, inclusiv cu utilizarea focului deschis?	Pct. 10.3 NRS 35-04-74:2006;					10
9.	Sunt în stare bună sistemele de încălzire, ventilare și climatizare a aerului în încăperile de producție?	Pct.9.4 NRS 35-04-74:2006;					5
10.	Sunt în stare bună sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și menajeră, rețeaua de a obiectelor conductelor magistrale?	Pct. 9.5 NRS 35-04-74:2006;					5

#### V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
<b>Total</b>						

#### VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

#### VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	NRS 35-04-74: 2006	Reguli de securitate la exploatarea conductelor magistrale, aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr.2005-RT din 25.05.2006

Întocmită la data de \_\_\_\_\_

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume)*

*(Semnătura)*

*(Data aducerii la cunoștință)*

---

*(Nume, prenume)*

---

*( Semnătura)*

---

*(Data aducerii la cunoștință)*