

**INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ**  
MD-2012, mun. Chișinău str. Alexandr Pușkin, 22 tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail:  
secretariat@inst.gov.md

**LISTĂ DE VERIFICARE**  
**nr.1.25 /INST**  
**stații de alimentare a automobilelor cu gaze petroliere lichefiate (SAAG)**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia \_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_

Sediul unității structurale/funcționale \_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz) \_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului<sup>1</sup>:**

| <b>Criteriul<sup>2</sup></b>                                                                                 | <b>Informația curentă<br/>(deținută de INST<br/>la data inițierii<br/>controlului)</b> | <b>Gradul de<br/>risc</b> | <b>Informația<br/>curentă este<br/>valabilă<br/>(se bifează dacă<br/>este cazul)</b> | <b>Informația<br/>revizuită în<br/>cadrul<br/>controlului (se<br/>completează<br/>dacă este cazul)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului                             |                                                                                        |                           |                                                                                      |                                                                                                        |
| Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului                           |                                                                                        |                           |                                                                                      |                                                                                                        |
| Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului |                                                                                        |                           |                                                                                      |                                                                                                        |
| Gradul de uzură a utilajului                                                                                 |                                                                                        |                           |                                                                                      |                                                                                                        |

<sup>1</sup> În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

<sup>2</sup> Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

**IV. Lista de întrebări:**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Întrebarea</b>     | <b>Referința<br/>legală</b> | <b>Conformitatea</b> |                |            | <b>Comentarii</b> | <b>Punctaj</b> |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
|                    |                       |                             | <b>Da</b>            | <b>N<br/>u</b> | <b>N/c</b> |                   |                |
| 1                  | Este întocmită cartea | Pct 4.3 NRS                 |                      |                |            |                   | 6              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |  |  |  |  |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
|     | tehnică pentru SAAG?                                                                                                                                                                                                                                | 35-04-69:2005                                           |  |  |  |  |    |
| 2.  | Sunt examinate în fiecare schimb utilajul tehnologic, conductele de gaze, armatura, mijloacele de măsură, dispozitivele de protecție contra avariilor, de blocare și semnalizare ale secțiilor cu pericol de deflagrație și inflamabilitate a SAAG? | Pct.818, HG nr. 552/2017                                |  |  |  |  | 5  |
| 3.  | Sînt prezente graficele aprobate, privind îndeplinirea deservirii tehnice și a reparațiilor planificate?                                                                                                                                            | Pct.743 HG nr.552/2017                                  |  |  |  |  | 5  |
| 4.  | Sînt elaborate instrucțiunile de serviciu, de producere la efectuarea inofensivă a lucrărilor?                                                                                                                                                      | Pct.744 HG nr. 552/2017                                 |  |  |  |  | 5  |
| 5.  | Sunt numerotate conform schemei tehnologice armatura de închidere și reglare și utilajul?                                                                                                                                                           | Pct.748 HG nr. 552/2017                                 |  |  |  |  | 5  |
| 6.  | Este indicată direcția de curgere a fluxului de gaze pe conductele de gaze a SAAG?                                                                                                                                                                  | Pct.814 HG nr. 552/2017                                 |  |  |  |  | 5  |
| 7.  | Sînt protejate împotriva coroziunii atmosferice conductele de gaze exterioare și construcțiile aferente lor?                                                                                                                                        | Pct.758 HG nr.552/2017                                  |  |  |  |  | 5  |
| 8.  | Se efectuează deservirea tehnică a conductelor de gaze și armaturii la SAAG?                                                                                                                                                                        | Pct 7.1.3 NRS 35-04-69:2005                             |  |  |  |  | 10 |
| 9.  | Sunt supuse verificării periodice mijloacele de măsură și control?                                                                                                                                                                                  | Pct. 1299 HG nr. 552/2017;                              |  |  |  |  | 10 |
| 10. | Deține lista lucrărilor periculoase cu gaze executate fără perfectarea permisului de lucru? Deține registrul de evidență a lucrărilor periculoase cu gaze executate?                                                                                | pct. 17.4 NRS 35-04-69:2005                             |  |  |  |  | 5  |
| 11. | Se efectuează verificarea parametrilor de reglare a supapelor?                                                                                                                                                                                      | pct. 7.1.8 NRS 35-04-69:2005                            |  |  |  |  | 10 |
| 12. | Sunt supuse încercării hidraulice la rezistență furtunurile?                                                                                                                                                                                        | Pct.838 HG nr.552/2017<br>pct. 7.1.21 NRS 35-04-69:2005 |  |  |  |  | 10 |
| 13. | Se efectuează de către                                                                                                                                                                                                                              | pct. 7.2.12                                             |  |  |  |  | 10 |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |  |  |  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|
|     | persoana responsabilă de starea bună de funcționare și exploatarea inofensivă a recipientelor sub presiune inspectarea integrală a recipientelor cu armatură și aparate de măsură și control?    | NRS 35-04-69:2005                                                                                              |  |  |  |    |
| 14. | Se efectuează măsurările potențialului electric pe conductele de gaze din oțel și rezervoarelor GPL?                                                                                             | Pct. 1207 HG nr. 552/2017                                                                                      |  |  |  | 10 |
| 15. | Sunt afișate inscripțiile de avertizare „GAZE”, „INFLAMABIL” pe perimetrul îngrădirii terenului de rezervoare SAAG?                                                                              | Pct. 925 HG nr. 552/2017                                                                                       |  |  |  | 5  |
| 16. | Sunt aplicate la fiecare recipient următoarele date: numărul de înregistrare, presiunea admisibilă, data, luna și anul inspectării exterioare și interioare și încercării hidraulice ulterioare? | Pct. 9.4.4 NRS 35-03-67:2004                                                                                   |  |  |  | 5  |
| 17. | Sînt respectate cerințele privind organizarea și îndeplinirea lucrărilor de scurgere-umplere a GPL și la alimentarea automobilelor?                                                              | Pct. 834-837, 866-870, 872, 874, 875, 878, 882, 883, 885, 888 și 895 HG nr. 552/2017; Cap.14 NRS 35-04-69:2005 |  |  |  | 10 |
| 18. | Se respectă cerințele de securitate la alimentarea automobilelor dotate cu butelii de gaze?                                                                                                      | Cap.15 NRS 35-04-69:2005                                                                                       |  |  |  | 10 |

#### V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

| Încălcări    | Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor<br>(toate întrebările aplicate) | Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului<br>(toate întrebările neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări %<br>(1-(col 3/col 2) x100%) | Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor<br>(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate) | Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului<br>(suma punctajului întrebărilor neconforme) | Gradul de conformare conform numărului de încălcări %<br>(1-(col 6/col 5) x100%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Minore       |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                  |
| Grave        |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                  |
| Foarte grave |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Total</b> |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                  |

**VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:**

| Calificarea încălcărilor | Punctajul |
|--------------------------|-----------|
| Minore                   | 1 – 6     |
| Grave                    | 7 – 14    |
| Foarte grave             | 15 - 20   |

**VII. Lista actelor normative relevante:**

| Nr. d/o. | Indicativul                                | Titlul                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Hotărârea Guvernului nr.552 din 12.07.2017 | Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale                                                                        |
| 2.       | NRS 35-04-69: 2005                         | Reguli de securitate industrială la exploatarea stațiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate, aprobate prin hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie nr.1843-RT din 22.11.2005 |
| 3.       | NRS 35-03-67: 2004                         | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, aprobate prin hotărârea Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr.1625-RT din 17.12.2002       |

Întocmită la data de \_\_\_\_\_

**Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:**

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

\_\_\_\_\_  
(Data aducerii la cunoștință)

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

\_\_\_\_\_  
(Data aducerii la cunoștință)