

**INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ**  
MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin 22, Tel. + (373-22) 23-80-24, fax: + (373-22) 24-25-84, e-mail:  
[secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md)

**LISTĂ DE VERIFICARE**  
**nr.1.28 /INST**  
**instalații de producere și tratare a biogazului și rețele de distribuție și instalații de utilizare a biogazului**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei \_\_\_\_\_

Sediul juridic, cod fiscal \_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia \_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) \_\_\_\_\_

Sediul unității structurale/funcționale \_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz) \_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului<sup>1</sup>:**

<b>Criteriul<sup>2</sup></b>	<b>Informația curentă</b> <i>(deținută de INST la data inițierii controlului)</i>	<b>Gradul de risc</b>	<b>Informația curentă este valabilă</b> <i>(se bifează dacă este cazul)</i>	<b>Informația revizuită în cadrul controlului</b> <i>(se completează dacă este cazul)</i>
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului				
Numărul obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Tipul și categoria de pericol ale obiectelor industriale periculoase deținute de persoana supusă controlului				
Gradul de uzură a utilajului				

<sup>1</sup>În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

<sup>2</sup> Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

**IV. Lista de întrebări:**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Întrebări</b>	<b>Referința legală</b>	<b>Conformitate</b>			<b>Comentarii</b>	<b>Punctaj</b>
			<b>Da</b>	<b>Nu</b>	<b>N/c</b>		

1.	Asigură organizarea și executarea lucrărilor periculoase cu gaze în condiții de securitate și deține lista lucrărilor periculoase cu gaze care pot fi efectuate fără autorizație de lucru?	Pct.34-64 HG nr. 552/2017					10
2.	Deține acte de verificare a etanșeității conductelor de gaze?	Pct.72 și 75 HG nr. 552/2017					5
3.	Au fost efectuate lucrările de reglare în regim periodic a utilajului gaz, deține raportul tehnic?	Pct.268, 281, 295, 301, 302 și 685 HG nr. 552/2017					8
4.	Conductele de gaze sunt protejate anticorosiv?	Pct. 333, 335 și 497 HG nr. 552/2017					5
5.	A fost efectuată examinarea tehnică cu aparate speciale privind etanșarea, calitatea îmbinărilor sudate, expunerea pericolului coroziunii, starea stratului de protecție și de metal a conductelor de gaze subterane din oțel?	Pct. 536 - 539, 543, 548 - 552 HG nr. 552/2017					10
6.	Sînt elaborate și aprobate grafice privind îndeplinirea lucrărilor de deservire tehnică, reparație curentă și reparație capitală?	Pct.743 HG nr. 552/2017					5
7.	Deține instrucțiuni de serviciu și producere și de exploatare?	Pct.744 - 747 și 750 HG nr. 552/2017					5
8.	Deține schema tehnologică a conductelor de gaze interioare, sunt indicate robinetele de închidere și aparatele de măsură și control?	Pct.748 și 749 HG nr. 552/2017					4
9.	Este indicată direcția fluxului de curgere a gazelor pe conductele interioare. Este indicată direcția de închidere-deschidere pe maneta robinetelor.	Pct.757 și 761 HG nr. 552/2017					4
10.	Au fost efectuate lucrările de deservire tehnică a rețelelor și utilajului gaze?	Pct.681,682, 686, 687 și 688 HG nr. 552/2017					10
11.	Deține actele de confirmare a reparației curente a conductelor de gaze interioare și utilajului gaz?	Pct.703 HG 552/2017					5
12.	Deține acte de verificare și curățare periodică a	Pct.704,711 și 713 HG					5

	coșurilor de fum și a canalelor de ventilare?	nr. 552/2017					
13.	Dețin fișe de exploatare la instalațiile tehnice și tehnologice, stațiile de reglare a presiunii gazelor naturale (SRG), posturile de reglare a presiunii gazelor naturale (PRG), instalațiile de reglare a presiunii gazelor (IRG), conducte, stațiile de protecție anticorozive?	Pct.756 HG nr. 552/2017					5
14.	Deține actele de confirmare a reparației curente a conductelor de gaze exterioare și utilajului aferent SRG, PRG, IRG?	Pct.1135, 1137 - 1139 HG nr. 552/2017					5
16.	Se efectuează controlul stării tehnice și a parametrilor de acționare a supapelor obturatoare de siguranță și de evacuare cel puțin o dată în 3 luni, precum și după finalizarea reparației utilajului la SRG, PRG, IRG?	Pct.1136 HG nr. 552/2017					10
15.	Deține mijloace primare de stingere a incendiilor?	Pct.1158 și 1446 HG nr. 552/2017					10
16.	Deține actele privind starea tehnică a instalațiilor de protecție anticorosivă, flanșe izolante?	Pct.1207 HG 552/2017					5
17.	Au fost supuse verificării metrologice periodice manometrele indicatoare, manometrele cu acțiune electrică și semnalizatoarele de gaze?	Pct.1299 și 1304 HG nr. 552/2017					5
18.	Corespunde cerințelor tehnice starea tehnică a manometrelor indicatoare, manometrelor cu acțiune electrică și a semnalizatoarelor de gaze?	Pct.1303 HG nr. 552/2017					5
19.	Deține acte de verificare a declanșării instalațiilor de protecție, blocare și semnalizare și supapelor împotriva exploziei?	Pct.1314 HG nr. 552/2017					10
20.	Se asigură cerințele de securitate antideflagrantă la instalațiile de cazane ale centralelor termoelectrice și centralelor termice?	Pct.1368 HG nr. 552/2017					10
21.	A fost verificată starea tehnică și funcționalitatea paratrăsnetului și prizei de pământ la instalațiile	Cap.1.8 NAIE					10

tehnologice și tehnice de către laborator autorizat și confirmate prin acte?						
--	--	--	--	--	--	--

#### V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
<b>Total</b>						

#### VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

#### VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Hotărârea de Guvern nr. 552 din 12.07.2017	Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale
2.	NAIE	Normele de amenajare a instalațiilor electrice

Întocmită la data de \_\_\_\_\_

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)	(Data aducerii la cunoștință)